

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsr.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,

РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)31261, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

Предписание № 18 / 1 / 18

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 12

«Малышок» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

Заведующей МАДОУ Детский сад № 12 «Малышок» муниципального района Мелеузовский

район Республики Башкортостан Ишмановой Сажида Фаатовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мелеузовского,
Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору майора внутренней службы
Гайсина Раиля Раяновича, начальника Мелеузовского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа ГПН)

№ 18 от " 25 " января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"

в период с 09 часов 00 минут 02 февраля 2018 г. по 11 часов 00 минут 02 февраля 2018 г., в
период с 15 часов 00 минут 13 февраля 2018 года по 17 часов 00 минут 13 февраля 2018 г., в период
с 15 часов 00 минут 16 февраля 2018 года по 16 часов 00 минут 16 февраля 2018 г., общей
продолжительностью - 300 минут;

государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по
пожарному надзору Дегтяревой Еленой Сергеевной проведена проверка в отношении здания
объекта дошкольного образования Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 12 «Малышок» муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан, расположенного по адресу: РБ, г. Мелеуз, 32 микрорайон, д. 19

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МАДОУ Детский сад № 12 «Малышок» муниципального района
Мелеузовский район РБ Ишманова Сажида Фаатовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	В группе № 3 используется розетка с повреждением.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп.б Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями	01.02.2019 г.	
2.	В группе № 6 используется розетка с повреждением.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп.б Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями	01.02.2019 г.	
3.	В группе № 8 используется розетка с повреждением.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп.б Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями	01.02.2019 г.	
4.	В помещении кухни используется розетка с повреждением.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп.б Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями	01.02.2019 г.	
5.	В помещении спортивного зала допущена установка пожарных извещателей без защитной конструкции.	НПБ 88-2001 п. 12.25 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность и эффективность обнаружения загорания.	01.02.2019 г.	
6.	При входе в здание детского сада допущено размещение радиаторов батарей, выступающих из плоскости стены на высоте менее 2,2 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.32 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	01.02.2019 г.	

7.	В подвальном этаже здания допущено оборудование помещения слесарей.	Правила противопожарного Режима п.23 пп. б Запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	01.02.2019 г.	
8.	В помещении подвала допущено хранение горючих материалов (линолеум).	Правила противопожарного Режима п.23 пп.б Запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	01.02.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мелеузовского,
Кугарчинского и Зиянчуринского районов РБ по
пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы
Дегтярева Елена Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
по пожарному надзору)

"16" сентября 2018 г.



Предписание для исполнения получил(а):
Заведующий МАДОУ Детский сад № 12 «Малышок»
муниципального района Мелеузовский район РБ
Ишманова Сажиды Фаатовна

(должность, фамилия, имя отчество)

"16" 02 2018 г.

(подпись)