



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
г. ОКТЯБРЬСКИЙ
ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛАНЫ
ПРОКУРАТУРАНЫ

ул. Луначарского, 3А, г. Октябрьский, 452601
тел.: 8(34767) 3-50-05, факс: 8(34767) 3-50-05



Заведующей МАДОУ «Детский сад
№ 36» ГО г. Октябрьский РБ

Фарраховой Н.Б.

26.03.2026 №Прдр-20800013-2 9-26/-20800013

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении требований
федерального законодательства

Прокуратурой города на основании решения о проведении проверки от 03.03.2026 № Рп-208000013-80-26-20800013 проведена проверка деятельности учреждения, в ходе которой выявлены нарушения требований действующего законодательства.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, укрепление основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

В силу вышеуказанного законодательства государственная политика в интересах детей является приоритетной и строится на принципах: обеспечения прав ребенка; ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье.

В соответствии со ст. 41 Закона об образовании охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Таким образом, образовательные организации обязаны соблюдать права детей в том числе на безопасное пребывание в своих учреждениях.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Однако в ходе настоящей проверки с привлечением специалистов Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, в Учреждении выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1) в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее – Правила) система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы;

2) в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Технического регламента, п. 25 Правил на путях эвакуации в коридоре 1 этажа на полу постелен ковер с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены подтверждающие документы);

3) в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6 Технического регламента, п. 54 Правил руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты;

4) в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6 Технического регламента, п. 409 Правил допущена установка огнетушителей на подставках выполненных из горючих материалов;

5) в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Технического регламента, п. 14 Правил двери на лестничных клетках не оборудованы устройствами для самозакрывания;

6) в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, ч. 3 ст. 88, таблицы 24 Технического регламента, п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130 помещение класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (материальный склад) не разделено противопожарными перегородками 1-го типа от различных частей помещений и заполнение проемов в данных противопожарных преградах не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 60;

7) в нарушение подп. а п. 35 Правил в здании эксплуатируются электропроводы с видимыми нарушениями изоляции.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства стали возможными из-за ненадлежащего отношения сотрудников учреждения к исполнению возложенных на них обязанностей, а также отсутствия надлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры города и принять необходимые и достаточные меры, направленные на устранение допущенных нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления письменно сообщить в прокуратуру города, с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

Прокурор города

А.А. Орлов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 37D5322A199051D8AEA663A597BA41DE
Владелец Орлов Алексей Александрович
Действителен с 16.12.2025 по 11.03.2027