

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА
КӨЙӨРГӘЗЕ РАЙОНЫ
ПРОКУРАТУРАҢЫ

пр. Мира, 4, с. Ермолаево, 453360,
тел.: 8 (34757) 6-24-89, факс: 8 (34757) 6-24-89

11.06.2025 № 02-03-2024/Прдп62-25-
20800055
на № _____ от _____

Директору МБОУ «СОШ с.
Якшимбетово муниципального
района Куюргазинский район
Республики Башкортостан»

Аксаровой Г.К.

ул. Молодежная, д. 1 А, с.
Якшимбетово, Куюргазинский район,
Республика Башкортостан, 453355

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Прокуратурой Куюргазинского района во исполнение указания прокуратуры Республики Башкортостан от 08.02.2022 № 14/21р «Об организации исполнения в прокуратуре Республики Башкортостан приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», задания прокуратуры республики № 21-14-2025/2661-25-20800001 проведена проверка соблюдения прав детей на доступный и безопасный отдых, а также трудовых прав несовершеннолетних в каникулярный период.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – Санитарные правила).

В нарушение п. 2.4.13. Санитарных правил окна помещений не оборудованы москитными сетками.

В деятельности образовательного учреждения выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В нарушение ч. 1 ст. 6, п/п 2 ст. 52, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4.9 СП 1.13130.2020, допускается размещение радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестничной клетки, при этом не предусмотрены ограждения для предотвращения травмирования людей.

В нарушение п. 14 ППР № 1479 на двери лестничной клетки, ведущей в общий коридор первого этажа, неисправно приспособление для самозакрывания (доводчик).

В нарушение п. 14 ППР № 1479 на двери лестничной клетки, ведущей в общий коридор второго этажа, неисправно приспособление для самозакрывания (доводчик).

В нарушение п. 409 ППР № 1479 огнетушитель, с порядковым № 9 в кухонном помещении (напротив помещения склада) размещён не на видном месте (фактически расположен за стеной).

Прокуратура Куюргазинского района
Республики Башкортостан
№ 02-03-2024/Прдп62-25-20800055

Вскрытые в ходе прокурорской проверки нарушения являются недопустимыми и стали возможными по причине ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами учреждения, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Куюргазинского района, заблаговременно уведомив о времени и месте рассмотрения представления.


2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, способствующих их совершению, а также недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Куюргазинского района в установленный законом срок, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора
Куюргазинского района

младший советник юстиции



Г.Г. Юлдашбаев

Получено 19.06.2025г.

Директор А. Аксаров Т. К.