

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 2525952 ф.8 (347) 2525952 E-mail: cancel@02.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан**

(наименование органа государственного надзора)

г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а., тел. 4-21-00, E-mail: belebeyogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г.Белебей муниципального района
Белебеевский район Республики (МАОУ СОШ № 2 г. Белебей)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белебеевского,
Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору *Михайлова С.А. №*
14 от 6 февраля 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» в период с *14 ч 00 мин. 20 февраля 2020* по *17 ч 00 мин. 20 февраля 2020*; с *10 ч*
00 мин. 27 февраля 2020 по *11 ч 00 мин. 27 февраля 2020*

проведена проверка

*государственным инспектором Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского рай-
онов по пожарному надзору - инспектором Белебеевского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ
МЧС России по РБ лейтенантом внутренней службы Ковалевым Александром Юрьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 2 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г.Белебей муниципального района
Белебеевский район Республики (МАОУ СОШ № 2 г. Белебей), г.Белебей, ул. Чапаева 73*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Павловым Василием Григорьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожар-	Пункт (абзац пункта)	Срок уstra-	Отметка
---	---------------------------------	----------------------	-------------	---------

Пред- писа- ния	ной безопасности с указанием ме- роприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	и наименование нор- мативного правового акта Российской Фе- дерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нару- шены	нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	(подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1 ✓	В комнате сторожа, в кабинете за- ведующей по учебно- воспитательной работе на 1 этаже, в кабинете учительской на 2 этаже и в коридоре 3 этажа расстояние от то- точных дымовых пожарных изве- щателей до электроосветительных приборов менее 0,5 м, фактически составляет 0,2-0,3 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	10.08.2020	
2 ✓	В кабинетах русского языка и № 7 расстояние от извещателя до стены более 4,5 м. Фактически 4,85 и 5,62 м.	п. 13.4.1, табл. 13.3 СП 5.13130.2009	10.08.2020	
3 ✓	В кабинете директора и в приемной при возможности установки изве- щателя непосредственно на пере- крытии, извещатель установлен на стене	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	10.08.2020	
4 ✓	В спортивном зале, где имеется опасность механического повре- ждения извещателя, не предусмот- рена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособно- сти и эффективности обнаружения загорания.	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	10.08.2020	
5 ✓	В спортивном зале линейный дымо- вой пожарный извещатель установ- лен от верхней точки перекрытия на расстоянии более 0,6 м.	п. 13.3.9 СП 5.13130.2009	10.08.2020	
6 ✓	Помещение чердака не оборудовано автоматической пожарной сигнали- зацией.	А.4 СП 5.13130.2009	10.08.2020	
7	В левом крыле самозакрывающиеся двери лестничных клеток на всех трех этажах зафиксированы в от- крытом положении.	п. 36 Постановление правительства РФ № 390	10.08.2020	
8	Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток правого крыла на всех трех этажах находят- ся в неисправном состоянии.	п. 62 Постановление правительства РФ № 390	10.08.2020	
9 ✓	В актовом и спортивном зале, а также в столовой над эвакуацион- ными выходами отсутствуют свето- вые оповещатели "Выход".	п. 5.3 СП 3.13130.2009	10.08.2020	

10/	В актовом зале стулья не соединены между собой в ряды и не закрепить к полу.	п. 107 Постановление правительства РФ № 390	10.08.2020	
11	В помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	10.08.2020	
12	Люки 2-го типа ведущее на чердак здания из лестничных клеток правого и левого крыла здания выполнены размерами менее 0,6х0,8 м. Фактически 0,45х0,65 и 0,55х0,7 м.	п. 39 примечание 2 Н 102-54	10.08.2020	
13	Ограждение кровли выполнено не по всему периметру кровли.	п. 63 Н 102-54	10.08.2020	
14	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон.	п. 8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013	10.08.2020	
15	Не обеспечен предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей не менее R60.	п. 8 Н 102-54	10.08.2020	
16	Ширина второго эвакуационного выхода из обеденного зала менее 1,2 м. Фактически 0,55 м.	п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	10.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору
Ковалев Александр Юрьевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» февраля 2020г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«27» февраля 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: (347)233-99-99



(должность, фамилия, инициалы)