

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rparb@02.rosпотребнадзор.ru http://www.02.rosпотребнадзор.ru

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная
школа села Кудеевский муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
место нахождения 452420, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Кудеевский, улица
Чапаева, дом.1

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрированном органе

ОГРН 1020200881106, ИНН/КПП 0224005661/022401001

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений № 07-98

от 09.06.2021 года

МБОУ «СОШ с.Кудеевский» МР Иглинский район РБ
452420, Республика Башкортостан, Иглинский район, село
Кудеевский, улица Чапаева, дом.1

место выдачи

Выдано на основании акта проверки органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 09.06.2021 г. № 07-1256 и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выдаю Вам предписание:

указать наименование действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке; указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроков исполнения;
указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выданный предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

1. Полы (линолеум) предусмотреть без дефектов и повреждений, допускающими проведения влажной обработки и дезинфекции (2 этаж коридор (основное здание), учебных кабинетах физики, химии, №№ 1, 2, 3, библиотеке, в туалете мальчиков), п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

2. Холодным и горячим водоснабжением обеспечить кабинет технологии, физики, химии, лаборантские, туалеты, 3.4.13. СП 2.4.3648-20.
3. Покрытие столов в учебных кабинетах №№ 1,3,5 предусмотреть без дефектов и повреждений, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.
4. Окона во всех помещениях оборудовать в весенний, летний периоды москитными сетками, п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20
5. Для технических целей в туалетных помещениях предусмотреть отдельный водопроводный кран, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20.
6. В МБОУ «СОШ с.Кудеевский» осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов— п. 1.8. СП 2.4.3648-20.
7. Учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в учебных кабинетах №3, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.
8. Осветительные приборы в учебном кабинете № 2, № 4 предусмотреть со светорассеивающей конструкцией, п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.
9. Система общего освещения в учебном кабинете № 1 выполнить потолочными с разрядными, люминисцентными или светодиодными лампами со спектрами излучения белый, тепло-белый, естественно-белый, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.
10. Учебные кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами, предусмотреть подиум, п.3.4.8. СП 2.4.3648-20.
11. В туалете для мальчиков отремонтировать 2 писсуара, п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.
12. Отделку стен и потолков (2 этаж основное здание, раздевалка, учебных кабинетах № №1, 2, 3, физики предусмотреть без дефектов и повреждений (щели), выполнить материалами допускающим проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, 2.5.3. СП 2.4.3648-20
13. Провести инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: отремонтировать трещины (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14.
14. Стены в учебном кабинете № 10, теплом переходе предусмотреть без протеканий и признаков поражения грибок; в учительской восстановить целостность потолка, в подвале с потолка и стен убрать грибок, предусмотреть отделку допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, 2.5.3. СП 2.4.3648-20
15. В договоре на оказание услуг по дератизации, дезинсекции от 11.01.2021 г. № 53/15-ИД-21 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта предусмотреть не менее 2 раз в месяц, п.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17.
16. В мастерской трудового обучения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, оборудовать местную систему вытяжной вентиляции; в здании школы 1965 года постройки провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
17. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории предусмотреть без дефектов, п.2.2.4. СП 2.4.3648-20.
18. На спортивной площадке предусмотреть полимерное или натуральное покрытие, спланировать с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.
19. Для обучающихся 7-8, 11 классов облегченный день предусмотреть в среду или в четверг, п.3.4.16. СП 2.4.3648-20.
20. Предусмотреть источники местного освещения на рабочих местах, обучающихся с компьютерами, п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.

21. В составе комплекса помещений столовой для приготовления и раздачи пищи, работающих на полуфабрикатах, предусмотреть загрузочный цех (загрузка не проводить через запасной вход учреждения), п. 2.4.6.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
22. В целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для работников столовой выделить отдельный туалет с раковинами для мытья рук. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
23. Умывальные раковины для мытья рук установить перед обеденным залом, п.3.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
24. Здание оборудовать системой горячего водоснабжения, обеспечить водой умывальные раковины в обеденном зале, установить водонагревающие устройства, п.п.2.6.1., 2.6.5., 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
25. Мытье столовой посуды и кухонной посуды проводить отдельно, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
26. Над технологическим оборудованием (электроплитой), являющимися источниками выделения влаги и тепла, предусмотреть локальные вытяжные системы (отремонтировать вентиляцию над плитой), п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.
27. Столовую оснастить техническими средствами для реализации технологического процесса, а именно установить мармит для горячих блюд, холодильный прилавок витрина, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
28. Для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов для холодных блюд (салатов) предусмотреть холодильный прилавок (витрина, секция), п.8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
29. Производственные столы в пищеблоке, предназначенные для обработки пищевых продуктов, предусмотреть цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненные из материалов, для контакта с пищевыми продуктами, п.2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
30. Склад для сыпучих продуктов оборудовать отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.
31. Провести косметический ремонт пищеблока, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
32. На пищеблоке на осветительных приборах предусмотреть пылевлагонепроницаемую защитную конструкцию, п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.
33. Воду, используемую в хозяйственно-питьевых и бытовых целях довести до соответствия по показателям жесткость общая, сульфат-ион, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, табл.3.13. СанПиН 1.2.3685-21.

Срок(и) выполнения настоящего предписания:

по пунктам п. 14 до решения суда

по пунктам п.п. 4,5,6,7,11,15,19,25,29,31,33 до 01.08.2021 г.

по пунктам п.п. 1,2,3,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32 до 01.08.2022 г.

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения.

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до 02.08.2021 г., 02.08.2022 г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания, Вам необходимо, в соответствии со ст. 41 Закона о защите прав потребителей, предоставить документированную информацию (копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений) в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58.


В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управление
Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан



Николаева Г.Р.
ведущий специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей
и подростков

Ф.И.О., должность, наименование отдела

Один экземпляр предписания получил:

09.06.2021 г.  директор МБОУ «СОШ с.Кудеевский» Колесникова Н.В.
дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)