

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«27» января 2025 г., 02250061000217032458

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» февраля 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2501/010-02/24-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

РБ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 59а

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «27» января 2025 г., № 2501/010-02/24-В/РВП, учетный номер проверки 02250061000217032458.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Ибатуллин Альберт Идрисович – инспектор Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДпР Главного управления – государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору. (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. Респ Башкортостан, р-н Белебеевский, рп Приютово, б-р Мира, Дом 3

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 Р.П.ПРИЮТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0255009240, адрес регистрации юридического лица: 452017, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, РП. ПРИЮТОВО, Б-Р МИРА, Д. 3

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на которую возложены обязанности по обеспечению соблюдения обязательных требований объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» февраля 2025 года, 11 час. 00 мин.
по «19» февраля 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы более 10 лет, фактически срок 15 лет проектная документация отсутствует, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Бульвар Мира, д. 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
2. Прокладка кабелей и проводов системы противопожарной защиты осуществлена совместно с кабелями иного назначения и смонтированы в одном коробе (кабельканал).. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
3. В здании на третьем этаже, помещении склада библиотеки, не оборудовано извещателем пожарным.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Кабели не соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
5. Управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях и сооружениях не осуществляется дистанционным открыванием турникета установленного при выходе из здания. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3,

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться дистанционным открыванием запоров дверей эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

6. В актовом зале расстояние между точечными ИП в разных отсеках потолка, отделенных линейными балками, менее 3 м (фактически 6 м), при высоте помещения 4,5 м и высоте балки 0,5 м.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Прикутово, ул. Бульвар Мира 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения. (в ред. Федерального 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

7. В помещении актового зала над запасным выходом не установлен световой оповещатель табло «Выход».. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Прикутово, ул. Бульвар Мира 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

8. На первом этаже, правое крыло, выход на лестничную клетку не установлен световой оповещатель табло «Выход».. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Прикутово, ул. Бульвар Мира 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

9. Приборы приемно-контрольные и органы управления системы АПС и СОУЭ размещены в помещении гардеробной, доступ к оборудованию свободный. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Прикутово, ул. Бульвар Мира 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности.

содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

10. Приборы приемно-контрольные смонтированы без учета зазоров между приборами для проведения работ по техническому обслуживанию. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

11. В здании спортивный зал, запасной выход неисправен извещатель пожарный ручной. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

12. Над выходами из столовой, кухни, спортзала отсутствует свечение извещателей световых табло «Выход». Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

13. На первом этаже в коридоре возле столовой расстояние от извещателей до стены менее 0,5 м, фактически 0,4 м. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

14. На первом этаже, правое крыло, кладовая № 1, № 2 расстояние от извещателей до стены менее 0,5 м, фактически 0,35 м. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

15. В помещении медпункта расстояние от извещателей до стены менее 0,5 м, фактически 0,38 м.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

16. Актовый зал расстояние от извещателей до стены менее 0,5 м, фактически 0,3 м.. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

17. На 1-ом этаже в кабинетах, уровень звукового сигнала СОУЭ не превышает 15 дБА от допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении на расстоянии 1,5 м от уровня пола, составляет 62 дБА, допустимый уровень шума в защищаемом помещении составляет 70 дБА (указанное помещение по функциональному назначению относится к классные помещения, учебные кабинеты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов, залы судебных заседаний, культовые здания, зрительные залы клубов с обычным оборудованием). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3
 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.
 Срок устранения нарушения:
 19.01.2026
 Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

18. На 2-ом этаже в кабинетах, уровень звукового сигнала СОУЭ не превышает 15 дБА от допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении на расстоянии 1,5 м от уровня пола, составляет 52 дБА, допустимый уровень шума в защищаемом помещении

составляет 70 дБА (указанное помещение по функциональному назначению относится к классные помещения, учебные кабинеты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов, залы судебных заседаний, культовые здания, зрительные залы клубов с обычным оборудованием). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

19.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

19. На 3-ем этаже в кабинетах, уровень звукового сигнала СОУЭ не превышает 15 дБА от допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении на расстоянии 1,5 м от уровня пола, составляет 60 дБА, допустимый уровень шума в защищаемом помещении составляет 70 дБА (указанное помещение по функциональному назначению относится к классные помещения, учебные кабинеты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов, залы судебных заседаний, культовые здания, зрительные залы клубов с обычным оборудованием). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, рабочий поселок Приютово, ул. Бульвар Мира 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

19.01.2026


Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которыми установлено нарушение обязательных требований, сведений, подтверждающих нарушение обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления – государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору. (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Ибатуллин Альберт Идрисович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Ибатуллин Альберт Идрисович - инспектор Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления – государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору. (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83478659916, e-mail: gpn_belebei@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Ознакомлена директор МАОУ СОШ № 4 п.п. Приютово

«15» часов «00» минут «19» ок 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

