

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» мая 2024 г., 02240061000210756339

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Давлекановский МОНДиПР

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» июня 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2405/347-02/143-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

рп. Чишмы, ул. Ленина, 52Б

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «28» мая 2024 г., № 2405/347-02/143-В/РВП, учетный номер проверки 02240061000210756339.

(указывается ссылка на решение о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного надзора (надзора), вид муниципального надзора в соответствии с единым реестром видов (форм) государственного надзора (надзора), регионального государственного надзора (надзора), муниципального надзора)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Курбангалев Фларит Ризатович – заместитель начальника Давлекановского МОНДиПР (заместитель главного государственного инспектора Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
- Байков Альмир Ирекович – инспектор Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
- Валнев Ильшат Вилевич – начальник Давлекановского МОНДиПР (главный государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители групп инспекторов), уполномоченных на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) также приводятся решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) задача была выполнена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект надзора в соответствии с приложениями к акту контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, р-н Чишминский, рп Чишмы, ул Центральная, Дом 14

(указываются адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местонахождение) контролируемых объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЕНУШКА" Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0250146549, адрес регистрации юридического лица: 452170, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ЧИШМИНСКИЙ, РП. ЧИШМЫ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или исполнительного органа, на индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта надзора, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» июня 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «20» июня 2024 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (сроки, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по указанию контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №

1479 от 16.09.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.05.2025

2. Допускается установка датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 50 см. от стен (в помещениях: изолятор, спортзал, пищеблок раздаточная, бокс для детей,) в нарушение п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.05.2025

3. Не установлены извещатели пожарной сигнализации в помещении вентиляции чердачного помещения в нарушение п. 1 приложение А СП 484.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.05.2025

4. Допускается установка датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 1 м. от вентиляционных отверстий в нарушение п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.05.2025

5. Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей в лестничных клетках с уплотнением в притворах в нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.05.2025

6. Люк ведущий в чердачное помещение из лестничной клетки (левое крыло) не противопожарный 2-го типа, через люк размерами не менее 0,6х0,8 м. п. 4.2.4 «Г» СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.05.2025

7. Расстояние от лестниц 3-го типа (наружных) до оконных проемов менее 1 метра в нарушение п. 4.4.7 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.


Срок устранения нарушения:

20.05.2025

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которая устанавливает нарушение обязательных требований, сведений, на основании которых выявлено нарушение обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, обоснованности предложения о наложении штрафа, срок устранения нарушения)

Инспектор Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
Байков Альмир Ирекович

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



(подпись)

Байков Альмир Ирекович - Инспектор Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору), телефон: 83479731922, e-mail: ogpn.chishmy@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, исполняющего контрольные функции, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

