

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Орган инспекции

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48

Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, 29. тел./факс (34761)43885

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710431

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.07.2022

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (заместитель главного врача)

В.В. Рожкова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 30.09.2024 № 02-20-Ф09-Э6194-2024

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для организации образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Заявитель: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Сибай муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. ИНН 0254005475, ОГРН 1020201544703.

Адрес: 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Кусябаева, д.13.

Место нахождения объекта инспекции: 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Кусябаева, д.13.

Основание: поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах № 02-26-44-5-2024 от 12.01.2024 г., заявление вход. № 02-20/478-2024/Ф09 от 18.09.2024 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глав II, III, IV, V VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания».

Рассмотренные документы: акт санитарно-эпидемиологического обследования от 30.09.2024 г. № 02-20-Ф09-А5719-2024; свидетельство о государственной регистрации права от 21.11.2012г 04 АГ 952506 на земельный участок (копия); договор о передаче имущества в безвозмездное пользование от 31.05.2023 г № 127 (копия); технический паспорт на нежилое здание инвентарный № 1070 по состоянию на 18.01.2023 г. (копии экспликации без плана размещения помещений).

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Старый Сибай муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, используемые для организации образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



образования по адресу: 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Кусябаева, д.13 **не соответствуют** требованиям п.п.1.12, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.3, 2.6.1, 2.7.4, 2.7.5, 2.9.2, 3.4.8, 3.4.10, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздела IV табл.5.75, табл.6.4, табл.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания».

Для проведения в полном объеме оценки соответствия/несоответствия объекта инспекции требованиям п.п.2.6.2, 2.7.1, 2.8.1, 2.11.1, 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глав II, III, IV, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не представлены сведения о качестве воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях; не представлены сведения об обеспечении параметров микроклимата и освещения в помещениях, задействованных для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; не подтверждена безопасность почвы с территории, сведения о безопасности воздуха закрытых помещений на соответствие гигиенических нормативов; в техническом паспорте, составленном по состоянию на 18.01.2023, отсутствуют сведения о кабинах гигиены девочек (девушек), площадью не менее 3,0 м², для оценки площади имеющихся кабинок в санузлах.

В ходе инспекции с 18.09.2024 по 30.09.2024 установлено:

Объект вновь открываемый. Заявителем заявлены работы (услуги), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для организации образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Старый Сибай муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее по тексту – МОБУ СОШ с. Старый Сибай), используемые для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования размещены в отдельно стоящем трехэтажном нежилом здании, общей площадью 9294,2 м², по адресу: 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Кусябаева, д.13 расположено на земельном участке с кадастровым номером: 02:06:030302:78, общей площадью 30069 кв.м. Согласно свидетельства о государственной регистрации права от 21.11.2012 г. 04 АГ 952506, земельный участок из категории земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – размещение школы, находится в бессрочном (постоянном) пользовании.

Образовательная организация построена согласно проекту «Строительство школы на 375 мест в с. Старый Сибай Баймакский район Республики Башкортостан». Проект на строительство данного объекта не представлен.

Фактически на момент обследования обучается 465 ребенка, из них начальное звено – 192 детей, среднее и старшее звено – 273 детей. Учебный процесс в образовательном учреждении организован в одну смену с 8:00 до 14:45 часов.

Территория образовательной организации размещена в зоне жилой застройки. На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией, не обнаружено. Через территорию образовательной организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



Согласно представленной администрацией МОБУ СОШ с. Старый Сибай справке исх. № 128 от 25.09.2024 г., расстояние от образовательной организации до жилых зданий составляет 150 м.

Не представлены сведения о качестве почвы на соответствие гигиеническим нормативам.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру имеет ограждение в виде забора. На собственной территории не завершено благоустройство, территория не озеленена. На территориях не обнаружена посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений.

На территории образовательного учреждения по адресу: 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Кусябаева, д.13 выделены следующие зоны:

- зона отдыха;
- физкультурно-спортивная зона;
- хозяйственная зона.

Зона отдыха представлена: скамейками на территории учреждения.

Физкультурно-спортивная зона оборудована гимнастическим оборудованием, футбольным, волейбольным и баскетбольным полем. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и включают в себя занятия физической культуры и спортивные игры. Спортивные и игровые площадки имеют полимерное покрытие. Не представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия полимерного покрытия на физкультурно-спортивной зоне (сертификат соответствия), используемой МОБУ СОШ с. Старый Сибай для осуществления образовательной деятельности требованиям п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Хозяйственная зона оборудована контейнерной площадкой для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов, представленная твердым основанием (асфальт). Площадка оборудована навесом, трехсторонним ограждением, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. На площадке установлены 3 евро контейнера с закрывающимися крышками для раздельного сбора каждого вида отходов или группы отходов. Расстояние от здания образовательной организации до контейнерной площадки, составляет 30,0 м (согласно представленной администрацией МОБУ СОШ с. Старый Сибай справке исх.№ 129 от 25.09.2024 г.). Сбор, транспортирование твердых коммунальных отходов с контейнерной площадки осуществляется специализированной организацией ООО РО «ЭКО-СИТИ» с использованием транспортных средств, оборудованных системами, устройствами, средствами, исключающими потери отходов, согласно муниципальному контракту № 5 к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 0254-000024 от 01.01.2024 г.

Въезды, входы на территорию, дорожки к контейнерной площадке на территории МОБУ СОШ с. Старый Сибай представлены асфальтовым покрытием. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Здание образовательной организации трехэтажное, разделенное на секции. Выделены два центральных входа: для начального блока и среднего, старшего звеньев. Предусмотрены условия для создания безбарьерной среды: пандус, пассажирский лифт, туалетные помещения на каждом этаже, предусматривающие доступность для МГН.

Входы в здание оборудованы тамбурами.

Для организации образовательной деятельности МОБУ СОШ с. Старый Сибай выделены помещения на 1-3 этажах согласно техническому паспорту инв. № 1070 на 18.01.2023 г.):

На первом этаже:

3 гардеробных для верхней одежды, площадью 36,8 м², 50,5 м²; 50,5 м² соответственно;

гардероб для верхней одежды МГН, площадью 9,8 м² соответственно;

гардероб для учителей площадью 23,7 м²;

мастерская по обработке дерева и металла, площадью 92,7 м², с инструментальной, площадью 12,8 м²;

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



начальный блок:

1 игровая комнаты, площадью 52,2 м², используемая как учебный кабинет начального звена;

1 игровая комнаты, площадью 48,9 м²;

4 учебных кабинета, площадью 48,6-49,8 м² соответственно;

раздельные туалеты для мальчиков, девочек площадью 11,2 м², 6,5 м² соответственно, с умывальными;

туалеты для МГН площадью 4,7 м², 5,7 м²;

туалеты для персонала;

раздельные туалеты для мальчиков, девочек площадью 9,1 м², 13,1 м², два по 5,1 м² соответственно, с умывальными;

медицинский блок;

обеденный зал, площадью 204,4 м²;

пищеблок;

кабинет ОВЗ, площадью 49,4 м²;

спортивный блок:

спортивный зал, площадью 278,5 м²;

раздельные для девочек и мальчиков раздевалные, площадью 21,1 м² и 22,4 м² соответственно;

раздельные для девочек и мальчиков душевые включая и для МГН, площадью 11,8 м², 13,2 м², 5,9-6,0 м² соответственно;

раздельные туалеты для мальчиков, девочек площадью 9,1 м², 8,2 м² соответственно, с умывальной зоной;

комната тренера, площадью 12,2 м², с туалетом и душевой;

инвентарная, площадью 14,1 м²;

лыжехранилище площадью 15,5 м²;

помещение для выдачи и приема лыж площадью 12,2 м²;

помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, площадью 5,2 м²;

лифтовая шахта;

лифтовый холл-пожаробезопасная зона для МГН;

административные и санитарно-бытовые помещения (кабинет директора, кабинет психолога, комната охраны гардероб, туалет).

На втором этаже:

библиотека площадью 73,3 м²;

книгохранилище площадью 132,2 м²;

кабинет домоводства (кройка и шитье), площадью 58,9 м²;

кабинет домоводства (обучение приготовлению пищи), площадью 52,9 м²;

2 учебных кабинета русского языка и литературы, площадью 49,1 м² и 50,5 м² соответственно;

кабинет истории, площадью 50,2 м²;

кабинет географии, площадью 48,7 м²;

2 учебных кабинета математики, площадью 49,5 м² и 50,2 м² соответственно;

кабинет ОБЖ, площадью 50,3 м², с кабинетом хранения оружия площадью 15,7 м²;

кабинет информатики, площадью 68,7 м² с лаборантской, площадью 21,8 м²;

актовый зал, площадью 206,8 м², в составе: костюмерная – 10,2 м²; артистическая – 12,0 м²;

раздельные туалеты для мальчиков, девочек, площадью 5,0 м², 5,0 м², 9,0 м², 12,8 м² соответственно с умывальными;

туалет для МГН с умывальной зоной площадью 5,7 м²,

кабинет завуча;

начальный блок:

2 игровые комнаты, площадью 49,3 м², 50,0 м² используемые как учебные кабинеты начального звена;

4 учебных кабинета, площадью 49,4-49,8 м² соответственно;

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



раздельные туалеты для мальчиков, девочек включая и для МГН площадью 11,2 м², 6,4 м², 4,6 м² соответственно, с умывальными;
туалет для персонала;
помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, площадью 5,2 м²;
комната персонала;
лифтовый холл-пожаробезопасная зона для МГН;
пожаробезопасная зона для МГН.

На третьем этаже:

2 учебных кабинета иностранного языка (лингвфонные кабинеты), площадью 37,6 м² и 49,5 м² соответственно;
2 учебных кабинета башкирского языка, площадью 36,9 м² и 37,0 м² соответственно;
класс-студия музыки площадью 111,1 м²;
кабинет рисования площадью 49,9 м²;
кабинет физики, площадью 74,8 м² с лаборантской, площадью 25,6 м²;
кабинет физики для теоретических занятий, площадью 75,1 м²;
кабинет химии, площадью 76,8 м² с лаборантской, площадью 22,5 м²;
кабинет химии для теоретических занятий, площадью 73,8 м²;
кабинет биологии, площадью 76,8 м² с лаборантской, площадью 15,5 м²;
кабинет биологии для теоретических занятий, площадью 75,0 м²;
кабинет информатики, площадью 69,4 м² с лаборантской, площадью 22,3 м²;
кабинет логопеда;
кабинет психологической разгрузки площадью 52,7 м²;
рекреации площадью 51,5 м², 60,8 м²;
раздельные для девочек и мальчиков туалеты, площадью 4,9 м², 5,1 м², 6,3 м², 10,9 м², 9,1 м², 12,7 м² соответственно с умывальными;
туалеты для МГН площадью 7,3 м²; 4,6 м²; 5,7 м²;
лифтовый холл-пожаробезопасная зона для МГН;
пожаробезопасная зона для МГН;
туалет для персонала, площадью 5,6 м²;
помещением для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, площадью 5,3 м².
административные и санитарно-бытовые помещения (учительская, кабинет заместителя директора).

Кабинеты начальных классов на первом и втором этаже здания расположены в отдельных блоках. Зоны рекреации располагаются в непосредственной близости к учебным помещениям.

Гардеробы, общей площадью 147,6 м², оборудованы вешалками, ячейками для хранения обуви. Фактическая площадь на 1 обучающегося, с учетом нормируемого показателя не менее 0,15 м², составляет 0,3 м² на 1 ребенка. Количество мест в гардеробах достаточно.

В здании на каждом этаже выделены зоны рекреации. Рекреация – коридорного типа, общая площадь составляет 627,3 м². Фактическая площадь составляет более 1,0 м² при нормируемом показателе не менее 0,6 м² на 1 человека.

Учебные кабинеты оборудованы регулируемой мебелью, шкафами для дидактических материалов, досками с софитами, тумбами и др. В кабинете начальных классов предусмотрена мебель с регулятором наклона поверхности. Кабинеты оборудованы интерактивными досками (панелями) Newline диагональю 75 дюймов, размеры (ШхВхГ) 1735х1051х122 мм (±2 мм).

Учебные классы начального звена площадью 48,4 – 49,8 м² (из расчета 2,5 м² на одного обучающегося) рассчитаны на размещение 19 обучающихся. Фактическая площадь в учебных кабинетах среднего и старшего звена на 1 обучающегося, при размещении до 19 обучающихся в классе, при фронтальных занятиях превышает нормируемый показатель (не менее 2,5 м²).

Классные доски имеют темно-зеленый цвет, антибликовое покрытие и изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, а также лотки

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



Во всех кабинетах, в том числе и в кабинетах начального звена, химии, рисования, биологии, физики, используемые для осуществления образовательной деятельности, установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Не представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия мебели (сертификат соответствия), используемой МОБУ СОШ с. Старый Сибай для осуществления образовательной деятельности требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции»).

В кабинетах химии практических занятий, химии теоретических занятий и биологии физики демонстрационные столы установлены на подиумах; при кабинетах предусмотрены лаборантские. В кабинете химии для проведения практических занятий и лаборантской установлены вытяжные шкафы. Демонстрационные столы имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ. Конструкция демонстрационных столов в кабинетах химии и физики не предусматривает наличие защитных бортиков по наружному краю стола. У демонстрационного стола в кабинете химии для проведения практических занятий, в лаборантской установлены раковины, работы с подводкой систем водоснабжения и канализации не завершены, на момент обследования не подключены. В лаборантской установлена умывальная раковина, шкафы для реактивов и документации. При специализированных кабинетах (кабинет химии для практических занятий, химии для теоретических занятий и биологии, физики) предусмотрены лаборантские. В лаборантской кабинета физики отсутствует умывальная раковина с подводкой систем водоснабжения (холодная и горячая вода), водоотведения.

Учебные кабинеты английского языка, площадью 37,6 м² и 49,5 м² соответственно, оснащены мебелью (одноместные столы-полукабинки в количестве 10 единиц каждый) и технологическим оборудованием. Фактическая площадь в учебных кабинетах на 1 обучающегося, при фронтальных занятиях превышает нормируемый показатель (не менее 2,5 м²).

Спортивный зал площадью 278,5 м² расположен на первом этаже. Площадь на 1 ребенка в спортивном зале, с учетом 24 ребенка в классе, одновременно занимающиеся в спортивном зале, составляет 11,6 м², при нормируемом показателе не менее 10 м².

Спортивный зал оснащен различным спортивным инвентарем и сооружением.

При спортивном зале предусмотрены:

- инвентарная;
- тренерская с душевой и туалетом;
- отдельные раздевалки для мальчиков и девочек площадью 21,1 м² и 22,4 м² (при нормируемой площади не менее 12,0 м²), с душевыми площадью 11,8 м² и 13,2 м² (при нормируемой площади не менее 12,0 м²) и туалетами площадью 8,2 м² и 9,1 м² (при нормируемой площади не менее 8 м²);
- душевые для МГН отдельные по полу площадью 5,9 м² и 6,0 м² (при нормируемой площади не менее 12,0 м²);
- туалет для МГН площадью 6,8 м² (при нормируемой площади не менее 8 м²);
- помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов.

Общая площадь душевой мальчиков - 11,8 м², душевых МГН - 5,9 м² и 6,0 м², менее нормируемой площади, составляющей не менее 12,0 м²; общая площадь туалета для МГН 6,8 м², менее нормируемой площади, составляющей не менее 8,0 м².

Раздевалки оборудованы каждая 4 шкафами с крючками (по 4 штуки), скамейками. Количество крючков для одежды достаточно, при одномоментном занятии 20 детей (наполняемость одного класса). Туалеты оборудованы 1 унитазом в кабинке с дверью, 1 умывальной раковиной каждый. Душевые оборудованы душевыми сетками в количестве 2 единиц каждый, разделенные перегородкой и местом для раздевания. Душевые для МГН оборудованы душевыми сетками в количестве 1 единицы каждый; туалет для МГН оборудован 1 унитазом, 1 умывальной раковиной.

Кабинеты информатики расположены на 2 и 3 этажах. В кабинете информатики расположенном на 2 этаже, площадью 68,7 м², установлены 10 электронных средств обучения (10 рабочих мест), с учетом рабочего места преподавателя. Фактическая площадь на 1 рабочее место составляет 6,0 м²,

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



что превышает нормируемый показатель (не менее 4,5 м²). Представлены сведения по ЭСО и документы об оценке (подтверждении) соответствия. Диагональ мониторов АОС, установленных в вышеуказанных кабинетах, составляет 24 дюймов.

В кабинете информатики расположенном на 3 этаже, площадью 69,4 м², установлены 10 электронных средств обучения (10 рабочих мест), с учетом рабочего места преподавателя. Фактическая площадь на 1 рабочее место составляет 6,0 м², что превышает нормируемый показатель (не менее 4,5 м²). Представлены сведения по ЭСО и документы об оценке (подтверждении) соответствия. Диагональ мониторов АОС, установленных в вышеуказанных кабинетах, составляет 24 дюймов. Электронные средства обучения установлены на одноместных столах, оборудованные креслами с подъемно-поворотным механизмом, перпендикулярно к световому проему.

Кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи, разделен на две зоны: учебную и практическую. Практическая зона в кабинете оборудована 1 электрической плитой с вытяжкой, раковиной для мытья рук, 2-х секционной моечной ваннами, электрическим водонагревателем. Фактическая площадь на 1 рабочее место превышает нормируемый показатель не менее 6,0 м².

Кабинет домоводства, площадью 58,9 м², используемый для кройки и шитья, оборудован 10 одноместными столами со швейными машинками с электроприводом каждый, 1 электрической вышивальной машинкой, 1 электрическим оверлоком, столам для глажки, столом для черчения выкроек и раскроя. В кабинете установлена раковина для мытья рук. Швейные машины располагаются с учетом левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность. Фактическая площадь на 1 рабочее место составляет 4,9 м², что ниже нормируемого показателя – не менее 6,0 м². В кабинете домоводства над источником выделения избытков тепла и влаги предусмотрена местная система вентиляции.

Для трудового обучения мальчиков выделена мастерская по обработке дерева и металла, площадью 92,7 м², с инструментальной, площадью 12,8 м². Мастерская оборудована верстаками в количестве 10 единиц, настольным сверлильным станком по дереву и металлу, токарным станком, раковиной для мытья рук, электросушилкой. Фактическая площадь на 1 рабочее место в мастерских трудового обучения в общеобразовательных учреждениях наполняемостью (10 человек) составляет 9,2 м², что соответствует нормируемому показателю – не менее 6,0 м². Станки располагаются перпендикулярно к светонесущей стене с учетом бокового левостороннего естественного освещения и оборудованы тисками, защитными сетками.

В библиотеке выделена читальная зона, оборудованная двухместными столами и стульями; информационная зона с тремя столами с электронными средствами обучения, стеллажами, мебелью (шкафы для хранения книжного фонда). При библиотеке выделен фонд закрытого хранения, оборудованный стеллажами.

Актальный зал, площадью 206,8 м² с эстрадой, рассчитан на 200 посадочных мест, из них 2 места для МГН. Фактическая площадь на 1 посадочное место составляет 1,03 м², при нормируемой площади не менее 0,65 м². На первом этаже под актовым залом расположена столовая.

В медицинском блоке образовательной организации (школы) выделены следующие помещения: ожидальня, площадью 29,7 м²; медицинский кабинет (кабинет врача), площадью 23,6 м² (при нормируемой площади не менее 21,0 м²); прививочный кабинет, площадью 14,2 м² (при нормируемой площади не менее 12,0 м²); процедурный кабинет, площадью 22,1 м² (при нормируемой площади не менее 12,0 м²); стоматологический кабинет на одну стоматологическую установку, площадью 14,3 м² (при нормируемой площади не менее 12,0 м²); помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, площадью 3,3 м²; туалет, площадью 4,6 м².

Помещения медицинского назначения оснащены медицинской мебелью (рабочим местом медработника), медицинскими столиками, ширмами, кушетками, шкафами для документации,

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



облучателями бактерицидными и др. Поверхности медицинской мебели выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

В прививочном, процедурном кабинетах для горячей воды оборудованы резервные электрические водонагреватели, установлены умывальные раковины для мытья рук.

В стоматологическом кабинете установлена 1 стоматологическая установка, медицинский столик, стол со стулом, умывальная раковина для мытья рук.

В кабинетах (процедурном, прививочном, стоматологическом) отсутствуют отдельные раковины для обработки инструментария п.4.4.7 СП 2.1.3678-20.

В кабинетах медицинского назначения предусмотрены отдельные дозаторы для жидкого мыла и растворов антисептиков; в кабинетах, требующие соблюдения особого противоэпидемического режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, умывальные раковины оборудованы смесителями, предусматривающее локтевое управление (бесконтактное).

В помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов установлена 1 раковина, поддон, шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Туалет оборудован 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

На момент обследования помещения медицинского блока используются для временной изоляции детей. Образовательная организация не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение медицинской деятельности; не представлен договор на медицинское обслуживание со сторонней организацией.

На каждом этаже выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек для среднего и старшего классов; отдельные туалетные помещения в блоке начальных классов на первом и втором этажах, туалеты для МГН. Унитазы оборудованы в кабинетах с дверями каждый. Фактическая площадь в туалетах на 1 ребенка превышает нормируемый показатель (не менее 0,1 м²).

Для детей начальных классов на 1 и 2 этажах выделены отдельные туалеты с умывальными в следующем количестве санитарно-технического оборудования:

для мальчиков – 4 умывальные раковины, 4 писсуара и 4 унитаза;

для девочек – 4 умывальные раковины и 4 унитаза.

Общее количество санитарно-технического оборудования для мальчиков (из расчета 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков) рассчитано на 120 детей; для девочек (из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек) рассчитано унитазов на 80 детей, умывальников на 120 детей. Количество унитазов для девочек недостаточно (из расчета 1 унитаз на 20 девочек) с учетом среднего количества обучающихся начального звена 192 детей.

Для детей среднего и старшего звеньев на 1-3 этажах выделены отдельные туалеты в следующем количестве санитарно-технического оборудования:

Для мальчиков выделено:

- на 1 и 2 этажах: по 1 туалету оборудованные 2 умывальными раковинами, 2 писсуарами и 2 унитазами каждый; один туалет на 1 раковину и 1 унитаз;

- на 3 этаже: 3 туалета, из них 2 туалета оборудованные 2 умывальными раковинами, 2 писсуарами и 2 унитазами каждый; 1 туалет на 1 раковину и 1 унитаз. Общее количество санитарно-технического оборудования для мальчиков – 10 умывальных раковин, 6 писсуаров и 10 унитазов).

Для девочек выделено:

- на 1 и 3 этажах по 1 туалету оборудованные 3 умывальными раковинами, 3 унитазами каждый, по 1 туалету оборудованные 1 умывальной раковиной, 1 унитазом каждый;

- на 2 этаже выделено 2 туалета оборудованные: 1 умывальной раковиной, 1 унитазом; 3 умывальными раковинами, 3 унитазами (общее количество – 12 умывальных раковин и 12 унитазов).

Для соблюдения личной гигиены девочек на 1-3 этажах выделено 3 кабинки в санузлах, оборудованные 1 унитазом, 1 раковиной и 1 биде, достаточно с учетом 1 комнаты для соблюдения личной гигиены на 70 девочек.

Один из писсуаров в каждом туалете для мальчиков начального блока, среднего и старшего звеньев оборудован перегородкой.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



Количество санитарно-технического оборудования на среднее количество обучающихся среднего и старшего звеньев в количестве 273 детей (из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков) достаточно.

Невозможно оценить площади кабин гигиены девочек (девушек), при нормируемой площади не менее 3,0 м², в связи с отсутствием сведений в техническом паспорте, составленном по состоянию на 18.01.2023.

Фактическая площадь в туалетах на 1 ребенка превышает нормируемый показатель и составляет 0,2 м² (не менее 0,1 м²).

Туалеты для МГН на каждом этаже оборудованы 1 умывальной раковиной, 1 унитазом, поручнями и держателями каждый.

На каждом этаже предусмотрены туалеты для преподавателей.

Туалеты, на момент обследования, обеспечены мусорными ведрами, туалетной бумагой, мылом. Держатели для туалетной бумаги в туалетах установлены не во всех кабинках (отсутствуют на 2 и 3 этажах). В умывальной зоне каждой туалетной комнаты для сушки рук предусмотрены электросушилki. В туалетах предусмотрены сиденья на унитазах, позволяющие проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На момент обследования часть туалетных кабин расположенных на 1-3 этажах закрыты, из-за неисправности сливных бачков (отмечаются дефекты – сколы).

На каждом этаже предусмотрены помещения для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря. Помещения оборудованы поддоном, раковиной для мытья рук, шкафами металлическими для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств. Уборочным инвентарем, дезинфекционными и моющими средствами организация обеспечена в достаточном количестве.

Обеденный зал общей площадью 204,4м² оборудован столами обеденными, поверхность которых предусматривает проведение влажной уборки. Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест. Организация питания в школе осуществляется в три приема. Фактическая минимальная площадь на 1 посадочное место в обеденном зале составляет 1,02 м², при нормируемом показателе не менее 0,7 м².

Перед входом в обеденный зал установлены 20 умывальных раковин для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители; для сушки рук вывешены электрические сушилki (10 ед.). Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест, достаточно.

Столовая работает на сырье. Поставка сырья, приготовление готовой продукции на базе столовой образовательной организации осуществляется Индивидуальным предпринимателем Саттаровым Ф.Ф., согласно договору на поставку продуктов питания от 15.01.2024 года №б/н.

В состав пищеблока образовательной организации входят:

тамбур-загрузочная;
комната пищевых отходов;
кладовая сухих продуктов;
кладовая овощей;
помещение с холодильным оборудованием;
холодный цех;
помещение для обработки яиц;
мясорыбный цех;
овощной цех (первичной обработки овощей);
овощной цех (вторичной обработки овощей);
мучной цех;
горячий цех с линией раздачи;
моечная кухонной посуды;
моечная столовой посуды;
моечная обменной тары;

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



помещения административно-бытовые (помещение для приема пищи сотрудников, комната заведующего столовой, гардероб, душевая, туалет помещение для хранения уборочного инвентаря).

Выделен отдельный вход для загрузки пищевых продуктов, загрузочная оборудована навесом.

Планировка помещений пищеблока, расстановка технологического оборудования выполнены с нарушением поточности технологических процессов, где имеет место встречных потоков полуфабрикатов, готовой продукции: при доставке холодных закусок через горячий цех и полуфабрикатов.

Помещение с холодильными камерами оснащено холодильным оборудованием средней и низкой температур (двух дверные) в количестве 2 единицы каждый.

Кладовая, используемая для хранения сыпучих продуктов, оснащена стеллажами (4 ед.), гигрометром для измерения влажностного режима.

Кладовая, используемая для хранения овощей, оснащена стеллажами, ларями с крышками, гигрометром для измерения влажностного режима.

Помещение для хранения отходов оборудовано раковиной для мытья рук, стеллажами (2ед.). В моечной обменной тары установлены 2-х секционная моечная ванна с гибким шлангом, раковина для мытья рук, 1 стеллаж.

Овощной цех (первичной обработки овощей) оснащен двухсекционной моечной ванной и 2 производственными столами, овощерезательной машиной, картофелеочистительной машиной, раковиной для мытья рук.

Овощной цех (вторичной обработки овощей) – 2 производственными столами, двухсекционной производственной ванной, овощерезательной машиной, раковиной для мытья рук, среднетемпературным холодильным оборудованием.

Мясорыбный цех оснащен 3 производственными столами, 1 столом с охлаждаемой поверхностью, электрический рыбоочиститель, электрической мясорубкой, холодильным оборудованием, весами, 3 ваннами производственными, раковиной для мытья рук, колодой для разрубки мяса. Количество оборудования для обработки мясорыбной продукции недостаточно, отсутствуют фаршемешалка, котлетоформовочный автомат.

Помещение для обработки яиц оснащено 3-х секционной ванной, раковиной для мытья рук, 1 производственным столом, емкостью для обработки яиц, среднетемпературным холодильным оборудованием. Количество оборудования для обработки яиц достаточно.

Мучной цех оборудован мукопросеивателем, тестомесом, кухонным комбайном, 1 ванна производственная, 1 столом производственным, раковиной для мытья рук. Планируется приготовление теста и хлебобулочных полуфабрикатов организовать в мучном цехе, выпечку в горячем цехе. Просеивание муки осуществляется ручным способом. Количество оборудования в мучном цехе недостаточно, отсутствуют стол с деревянным покрытием, выполненный из твердых пород дерева.

Холодный цех для приготовления холодных закусок оборудован 1 моечной ванной, 2 производственными столами, овощерезательной машиной, холодильным оборудованием в количестве 1 единиц, раковиной для мытья рук. Предусмотрено отдельный оконный проем с холодного цеха в горячий цех для передачи готовой продукции. Для обеззараживания воздуха в цехе холодных закусок отсутствует бактерицидный облучатель.

Горячий цех оснащен котлом, 2 плитами электрическими (по 4 конфорки каждая), электросковородой, пароконвектоматом, пекарским и расстоечным шкафами, 1 ванна производственная, 4 производственными столами, 3-х секционный духовой (жарочный) шкаф, раковиной для мытья рук. Хранение и нарезка хлеба организовано в горячем цехе в отдельно выделенной зоне, оборудованной металлическим шкафом, производственным столом, хлебoreзкой.

Линия раздачи оборудована мармитами 1 и 2 блюд, прилавками для холодных закусок и горячих напитков; столом с охлаждаемой поверхностью для холодных закусок, электрическим подогревателем тарелок, стеллажом для хранения столовых приборов, стеллажами для хранения столовой посуды в количестве 2 единиц, передвижным бактерицидным облучателем. Для хранения столовых приборов отсутствуют металлические кассеты.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф 02-34-01-2021

заявление от 18.09.2024 вход. № 02-20/478-2024/Ф09

стр. 10 из 15



Для обеззараживания воздуха и на линии раздачи предусмотрен переносной бактерицидный облучатель.

Моечная кухонной посуды оборудована двухсекционной ванной, стеллажами и сушилкой для хранения чистой посуды, гибким шлангом с душевой насадкой.

Моечная столовой посуды оснащена 5 моечными ваннами, посудомоечной машиной со столом и моечной ванной с гибким шлангом с душевой насадкой для чистки пищевых отходов, столом для сбора пищевых отходов, стеллажами для хранения столовой посуды. Предусмотрено передаточное окно для выдачи столовой посуды на линию раздачи для соблюдения поточности грязной и чистой посуды. Расположение моечной столовой посуды предусматривает соблюдение поточности грязной и чистой посуды. Прием грязной посуды осуществляется через передаточное окно; чистая посуда передается через дверной проем на линию раздачи. Для споласкивания столовой посуды моечные ванны (1 из 5) не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой.

Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук персонала с конструкцией смесителя исключающее повторное загрязнение рук, электрические накопительные водонагреватели.

Во избежание обратного тока сточной воды в моечные и производственные ванны, присоединение ванн к канализационной сети предусматривает воздушный разрыв от верха приемной воронки.

Над технологическим оборудованием в горячем цехе являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения, присоединенные в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции. На момент обследования моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, в дополнении к общей приточно-вытяжной системе.

Все установленное технологическое и моечное оборудование (ванны моечные и производственные, холодильное оборудование), столы производственные, шкафы имеют маркировки в соответствии с функциональным назначением.

Ко всем моечным и производственным ваннам, поддонам, раковинам для мытья рук предусмотрена подводка холодной и горячей воды через смесители.

Имеющиеся производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств. Установленное в производственных помещениях технологическое оборудование исправно.

Стеллажи для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не более 15 см. Конструкция и размещение стеллажей позволяет проводить влажную уборку.

Для искусственного освещения применены светильники во влагопылезащитном исполнении (защитные плафоны).

Для соблюдения гигиены предусмотрена душевая; выделен отдельный санузел, расположение которого не предусматривает противоположное размещение к производственным помещениям. Санузел оборудован 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук.

Полы в производственных помещениях пищеблока, санитарно-бытовых помещениях (помещения гигиены персонала, учащихся и МГН), помещениях для хранения уборочного инвентаря оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов.

Для подводки воды ко всем установленным поддонам и умывальным раковинам в здании образовательной организации (в помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, туалетах, медицинском блоке, пищеблоке) предусмотрены смесители.

Согласно представленному администрацией МОБУ СОШ с. Старый Сибай справке от 25.09.2024 исх. № 130, раковины, предназначенные для соблюдения личной гигиены (в санитарно-бытовых помещениях, обеденном зале, в раздевалках при спортивном зале, учебных кабинетах) установлены на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта санитарно-технического оборудования.

Лестницы в образовательной организации оборудованы поручнями.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф 02-34-01-2021

заявление от 18.09.2024 вход. № 02-20/478-2024/Ф09

стр. 11 из 15



Потолки (кроме потолков в спортивном зале, инвентарной, учебном классе башкирского языка, библиотеки, коридорах на 3 этаже), стены (кроме стен в переходах 2 и 3 этажей) и полы учебных помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, позволяющие проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

На втором и третьем этажах в переходе на стыках (стенах) отмечаются дефекты штукатурного покрытия (мелкие трещины); в учебных кабинетах на втором и третьем этажах, на лестничной площадке между 3-м этажом и чердаком, местами мокнут стены, отколупывается краска, на потолке в спортивном зале, инвентарной, учебном классе башкирского языка, библиотеки, в коридорах на 3 этаже визуально отмечаются следы протекания кровли, в учебных кабинетах на первом и втором этажах на потолке на швах перекрытия отмечаются трещины штукатурного покрытия.

Внутренняя отделка основных помещений выполнена из следующих материалов:

- учебные кабинеты, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотека, гардеробы, помещения медицинского назначения: стены окрашены акриловой краской, полы выстланы линолеумом или выложены керамической плиткой, в залах спортивной направленности – специальным линолеумом; потолки выполнены потолочными плитами типа «Армстронг» или окрашены вододисперсионной краской;
- санитарно-бытовые помещения (туалеты, помещения для хранения уборочного инвентаря и др.), душевые при спортивных залах, помещения пищеблока: полы и стены (на всю высоту или часть стен) выложены керамической плиткой; часть стен, выше выкладки керамической плиткой, окрашены вододисперсионной или акриловой красками (в зависимости от назначения помещений); потолки выполнены потолочными плитами типа «Армстронг», пластиковые панели или окрашены вододисперсионной краской.

Не представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия на строительные и отделочные материалы (сертификат соответствия), используемой при строительстве и отделке данного объекта.

Не представлены сведения о качестве воздуха закрытых помещений на соответствие гигиенических нормативов.

Холодное водоснабжение, электроснабжение здания образовательной организации – централизованное, от сетей ресурсоснабжающих организаций. Для обеспечения горячим водоснабжением в автоматизированной - модульной котельной «Универсал» АМК-У-1,6 ГД (1,6 МВт) установлены водогрейные котлы ROSSEN RS-D800 номинальной тепловой мощностью 800 кВт – 2 шт. В помещениях медицинского блока, производственных помещениях столовой, кабинете домоводства установлены электрические водонагреватели. На момент обследования на третьем этаже наблюдается слабый напор холодного водоснабжения, горячее водоснабжение в здании школы на момент обследования отсутствует. Представлен договор поставки холодного водоснабжения № 10/2024 от 09.01.2024 г., заключенный с МУП «Жилищно-эксплуатационное управление «Сибайское» Баймакского района Республики Башкортостан. Прием сточных вод осуществляется МУП «Жилищно-эксплуатационное управление «Сибайское» Баймакского района Республики Башкортостан, согласно договору от 01.04.2023 года № 03/2023.

Не подтверждена безопасность воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях.

Отопление от собственной котельной работающей на природном газе. Канализация – местная, отток сточных вод осуществляется в водонепроницаемую выгребную яму расположенную в хозяйственной зоне.

Во всех основных помещениях применяется система общего освещения. Учебные кабинеты, используемые для образовательной деятельности, спортивные залы имеют естественное освещение - оконные проемы. На оконных проемах, при излишней инсоляции, предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи, в части помещений – шторы); в спортивном зале на окнах вывешены сетки. Предусмотрена левосторонняя направленность светового потока от окон на рабочую поверхность. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Выделено отдельное помещение для хранения перегоревших ламп. Окна оборудованы откидными

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



фрамужными устройствами с рычажным прибором для проветривания помещения. На открывающихся окнах организацией не предусмотрены наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания. Наличие трещин или иных нарушений целостности стекол не выявлено. Использование различных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением в одном помещении не выявлено.

Не представлены сведения об обеспечении параметров освещения в помещениях, задействованных для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Для каждой группы помещений (санитарно-бытовые, складские, производственные) предусмотрены отдельные системы вентиляции. Вентиляция основных помещений в образовательной организации – естественная, через оконные и дверные проемы и стеновые каналы. В кабинете домоводства (обучение приготовлению пищи) над электрической плитой, являющаяся источниками выделения влаги, тепла, предусмотрена система вентиляции в зоне максимального загрязнения, в том числе и локальная. В мастерской предусмотрена отдельная механическая вытяжная система вентиляции. В кабинете домоводства предусмотрена местная система вентиляции.

На момент обследования, произведен запуск принудительной вентиляционной системы; не представлены сведения по обследованию технического состояния системы вентиляции (ревизия, контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

Не представлены сведения об обеспечении параметров микроклимата в помещениях, задействованных для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Помещения, используемые для образовательной деятельности и постоянного пребывания детей: учебные кабинеты, спортивный и актовый залы оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Отопительные приборы расположены в нишах под окнами. На первом этаже в учебных кабинетах и игровых начального блока спортивном зале, медицинском блоке, гардеробах предусмотрены защитные ограждающие устройства (деревянные решетки) на отопительных приборах. В помещениях 2 и 3 этажа ограждающие устройства на отопительных приборах отсутствуют, не представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия на материал из которого выполнены ограждающие устройства (сертификат соответствия).

Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не выявлено. Предусмотрены передвижные и стационарные бактерицидные облучатели, дезары для обеззараживания воздуха в помещениях образовательной организации.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков установленных на каждом этаже.

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний представлен договор на проведение мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми в т.ч. акарицидной обработки территории № 54/5 от 01.0, заключенный с ООО «Гамма» представлены акты выполненных работ № 000967 от 22.04.2024 г., № 000817 от 30.08.2024 г., № 001001 от 30.09.2024 г.

Несоответствия:

1. п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 - на собственной территории не завершено благоустройство, территория не озеленена;
2. п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 не представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия полимерного покрытия на физкультурно-спортивной зоне (сертификат соответствия);

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф 02-34-01-2021

заявление от 18.09.2024 вход. № 02-20/478-2024/Ф09

стр. 13 из 15



3. п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 - на момент обследования на третьем этаже наблюдается слабый напор холодного водоснабжения, горячее водоснабжение в здании школы на момент обследования отсутствует;
4. п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, ТР ТС 025/2012 - не представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия мебели (сертификат соответствия), используемой МОБУ СОШ с. Старый Сибай для осуществления образовательной деятельности;
5. п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 - на момент обследования часть туалетных кабин расположенных на 1-3 этажах закрыты, из-за неисправности сливных бачков (отмечаются дефекты – сколы);
6. п.2.9.2. СП 2.4.3648-20 - образовательная организация не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение медицинской деятельности; не представлен договор на медицинское обслуживание со сторонней организацией;
7. п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 - в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний не представлены договора на проведение мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми в т.ч. акарицидной обработки территории, акты выполненных работ;
8. п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 - конструкция демонстрационных столов в кабинетах химии и физики не предусматривает наличие защитных бортиков по наружному краю стола;
9. п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 - у демонстрационного стола в кабинете химии для проведения практических занятий, в лаборантской установлены раковины, работы с подводкой систем водоснабжения и канализации не завершены, на момент обследования не подключены;
- в лаборантской кабинета физики отсутствует умывальная раковина с подводкой систем водоснабжения (холодная и горячая вода), водоотведения;
10. раздел VI табл.5.75 СанПиН 1.2.3685-21 - общая площадь душевой мальчиков - 11,8 м², душевых МГН - 5,9 м² и 6,0 м², менее нормируемой площади, составляющей не менее 12,0 м²; общая площадь туалета для МГН 6,8 м², менее нормируемой площади, составляющей не менее 8,0 м²;
11. раздел VI табл.5.75 СанПиН 1.2.3685-21 - в кабинет домоводства, фактическая площадь на 1 рабочее место составляет 4,9 м², что ниже нормируемого показателя – не менее 6,0 м²;
12. п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 - держатели для туалетной бумаги в туалетах установлены не во всех кабинках (отсутствуют на 2 и 3 этажах);
13. раздел VI табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - количество унитазов для девочек недостаточно (из расчета 1 унитаз на 20 девочек) с учетом среднего количества обучающихся начального звена 192 детей.
14. п.4.4.7 СП 2.1.3678-20 - в кабинетах медицинского блока (процедурном, прививочном, стоматологическом) отсутствуют отдельные раковины для обработки инструментария;
15. п.п.1.12, 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590 - планировка помещений пищеблока, расстановка технологического оборудования выполнены с нарушением поточности технологических процессов, где имеет место встречных потоков полуфабрикатов, готовой продукции: при доставке холодных закусок через горячий цех и полуфабрикатов;
16. п.п.1.12, 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 - количество оборудования для обработки мясорыбной продукции недостаточно, отсутствуют фаршемешалка, котлетоформовочный автомат;
- для споласкивания столовой посуды моечные ванны (1 из 5) не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой;
- для обеззараживания воздуха в цехе холодных закусок отсутствует бактерицидный облучатель;
17. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - в мучном цехе отсутствуют стол с деревянным покрытием, выполненный из твердых пород дерева;
- для хранения столовых приборов отсутствуют металлические кассеты.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается



18. п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 - моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, в дополнении к общей приточно-вытяжной системе;
- не представлены сведения по обследованию технического состояния системы вентиляции (ревизия, контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;
19. п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 - на втором и третьем этажах в переходе на стыках (стенах) отмечаются дефекты штукатурного покрытия (мелкие трещины); в учебных кабинетах на втором и третьем этажах, на лестничной площадке между третьем этажом и чердаком, местами мокнут стены, отколупывается краска, на потолке в спортивном зале, инвентарной, учебном классе башкирского языка, библиотеки, в коридорах на 3 этаже визуально отмечаются следы протекания кровли, в учебных кабинетах на первом и втором этажах на потолке на швах перекрытия отмечаются трещины штукатурного покрытия;
20. п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 - не представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия на строительные и отделочные материалы (сертификат соответствия), используемой при строительстве и отделке данного объекта;
21. п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 - на открывающихся окнах организацией не предусмотрены наличие сеток от залета кровососущих насекомых;
22. п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 - в помещениях 2 и 3 этажа ограждающие устройства на отопительных приборах отсутствуют, не представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия на материал из которого выполнены ограждающие устройства (сертификат соответствия).


Инспекция проведена:

врачом по общей гигиене отделения
санитарно - эпидемиологических экспертиз
сертификат по специальности
«Общая гигиена» № 0102040024002
действителен до 08.02.2025 г.



Рамеевой Р.Р.

Технический руководитель,
заместитель главного врача



Аюпов Ф.С.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф 02-34-01-2021

заявление от 18.09.2024 вход. № 02-20/478-2024/Ф09

стр. 15 из 15

