

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
БЛАГОВЕЩЕН КАЛАҢЫ 10-СЫ «КОЯШКАЙ»  
БАЛАНЫ ҮСТЕРҮҮЗӘГЕ –  
БАЛАЛАР БАҖСАҢЫ» МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ МӘҒАРИФ  
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ  
(МАММУ «БҮҮ – 10-сы 6/6 «Кояшкai»)  
Седов урамы, 109/1 һанлы йорт,  
Благовещен калаһы, 453431  
Тел./факс (34766) 3-24-69  
E-mail: detsadik10@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –  
ДЕТСКИЙ САД № 10 «СОЛНЫШКО»  
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН И  
Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН  
(МАДОУ «ЦРР – Д/С №10 «СОЛНЫШКО»)  
Седова ул., д.109/1, г.Благовещенск,  
Республика Башкортостан, 453431  
Тел./факс (34766) 3-24-69

ОКПО48892137, ОГРН1020201700067, ИНН 0258007089, КПП025801001

Исх. № 44 от «18» 05 2021г.

Государственному инспектору  
городов Бирск, Благовещенск, Бирского,  
Благовещенского, Нуримановского и  
Иглинского районов РБ УНДиПР ГУ МЧС  
России по Республике Башкортостан по  
пожарному надзору  
лейтенанту внутренней службы  
В. Э. Козлову

Ответ на предписание  
№ 21/1/1 от 05.04.2021 г.

В соответствии с Постановлением по делу об административном правонарушении Отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан от 09.04.2021 г. № 39 на Предписание УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан от 05.04.2021 г. № 21/1/1 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения МАДОУ «ЦРР – детский сад № 10 «Солнышко» был создан приказ № 34 от 19.04.2021 г. и план по устранению нарушенных требований пожарной безопасности. МАДОУ «ЦРР – детский сад № 10 «Солнышко» в срок 19.05.2021 устранил нижеследующее:

| Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                       | Принятые меры                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов в эвакуационных проходах на объекте защиты, не закреплены к полу.<br>Постановление правительства в РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.31. | Устранено.<br>Ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов в эвакуационных проходах на объекте защиты убраны. |

Заведующий



Ф. Ф. Иванова

Подпись: Козлов В.Э.

19.05.2021