



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, тел. 8-(34755) 2-37-40, ond.g.sibay@yandex.ru,
ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 239/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия» городского округа
город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267007180, ОГРН 1020202037107)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г.
Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 239 от 12 сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с

"19" сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

"16" октября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизовым Радмиром Юмабаевичем в отношении объекта защиты – здание школы Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Россия, РБ, г.Сибай, пр. Горняков, 8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором учреждения Варламовой И.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации: - столовая; - коридор 2 этаж; - в подсобном помещении, тамбуре, ко-	п. А10 приложение А СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротуше-	До 01.09.2020 г.	

	ридоре кабинет технологии № 115 для девочек 1 этаж; - помещение завхоза около помещения мастерской 1-го этаж; - помещение подсобки кабинета технологии для девочек 1-го этажа; - во всех тамбурах здания. (Необходимо установить дополнительно дымовые пожарные извещатели)	ния автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2	Отсутствует извещатель пожарный ручной около эвакуационного выхода помещений: - выход с 1-го этажа в восточную сторону; - выход с 1-го этажа в начальном блоке; - столовая; - спортзал; - на выходе кабинет технологии № 115 для девочек 1 этаж.	п. 13.13; приложение Н; табл. Н1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	До 01.09.2020 г.	
3	Во всём здании расстояние от дымовых пожарных извещателей, кабелей до светильников, электропроводки менее 0,5 м	п.п. 13.3.66, 13.15.15 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	До 01.09.2020 г.	
4	Провода и кабели автоматической установки пожарной сигнализации не пожаростойкие	п. 13.15.7. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	До 01.09.2020 г.	
5	Отсутствует (требуется замена) световое табло «Выход» - на выходе кабинет технологии № 115 для девочек 1 этаж; - спортивный зал; - столовая.	п. 5.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	До 01.09.2020 г.	
6	Дверь электрощитовой в столовой не противопожарная 2-го типа (предел огнестойкости противопожарной двери должен быть не менее EI 30).	п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.09.2020 г.	
7	Дверь мастерской для переработки горючих материалов (кабинет технологии) на первом этаже не противопожарная, предел огнестойкости двери менее 0,6 ч.	п. 5.10. СНИП II-Л.4-62 Общеобразовательные школы и школы интернаты. Нормы	До 01.09.2020 г.	

		проектирования (документ не действует); п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 Ограничение распростра- нения пожара на объектах защиты. ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Феде- ральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус-
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас-
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без-
действия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо-
пасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон-
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот-
рено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
майор внутренней службы

« 16 » октября 2019 г.



(подпись)

Ергизов Р.Ю.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОБУ Гимназия

« 16 » октября 2019 г.



(подпись)

Варламова И.И.