

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс 8(347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 07-59 от 24.03.2023г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 450054, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.58
(место выдачи предписания)

Мною, Ахметзяновой Г.Я. – главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене
детей и подростков управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Школа № 145 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан ИНН: 0277045876, ОГРН 1030204435029 450903, Республика
Башкортостан, город Уфа, село Старые Турбаслы, Советская ул., д.54

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. В учебных кабинетах физики, химии, учебный кабинет для 3б класса, учебный
кабинет для 4 класса, кабинет информатики отсутствуют ограждающие устройства на
отопительных батареях – п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

2. Параметры мебели в МАОУ Школа № 145 не соответствуют росту-возрастным
особенностям обучающихся, а именно: в кабинете для 1 класса для обучающегося Д.Д.
ростом 110 см рабочее место 1 ряд 3 парта (красный) установлен стол и стул 640/380 мм, при
нормативе стол/стул 460/260 мм (оранжевый), для обучающегося Н.А. ростом 129 см рабочее
место 2 ряд 4 парта красный установлен стол и стул 640/380 мм, при нормативе фиолетовый
стол/стул 520/300 мм, что подтверждается актом обследования от 09.03.2023г. № 02-20-35-
А444-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», что
является нарушением табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

3. Продолжительность перемен между уроками для для 2-9 классов после 6 и 7 урока
составляет 5 минут, при норме не менее 10 минут, что не соответствует требованиям
п.3.4.26. СП 2.4.3648-20, гл.6, табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Подтверждается экспертным
заключением от 10.03.2023 г. №02-20-07-Э587-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан».

4. В кабинете информатики отсутствуют источники местного освещения на рабочем
месте обучающегося, который должен располагаться сбоку от экрана персонального
компьютера (ноутбука) и освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана,
п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.

5. В туалетном помещении для девочек не исправны смесители, п.2.4.11. СП 2.4.3648-
20.

6. В кабинете физики, кабинете начальных классов не оборудована умывальная
раковина с подводкой холодной и горячей водой, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

7. В блоке начального звена отсутствуют туалеты для мальчиков и девочек, п. 2.4.11.
СП 2.4.3648-20.

8. В учебном кабинете для первого класса покрытие пола имеет механические
повреждения, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

9.В рекреации нарушено покрытие потолка: следы от протекания воды (протекает кровля здания), что не позволяет качественную влажную обработку с применением дезинфицирующих и моющих средств, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В учебных кабинетах физики, химии, учебный кабинет для 3б класса, учебный кабинет для 4 класса, кабинет информатики отопительные батареи оборудовать ограждающими устройствами – п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

2. Каждого учащегося обеспечить ученической мебелью в соответствии с его ростом, табл.6.2.СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

3. Продолжительность перемен между уроками должна быть при норме не менее 10 минут, п.3.4.26. СП 2.4.3648-20, гл.6, табл.6.6СанПиН 1.2.3685-21.

4. В кабинете информатики оборудовать источники местного освещения на рабочем месте обучающегося, который должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) и освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана, п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.

5.В туалетном помещении для девочек отремонтировать смесители, п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

6. В кабинете физики, кабинете начальных классов оборудовать умывальную раковину с подводкой холодной и горячей водой, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

7. В блоке начального звена оборудовать туалеты для мальчиков и девочек , п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

8.В учебном кабинете для первого класса заменить покрытие пола на покрытие, допускающую влажную обработку и дезинфекцию, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

9.В рекреации обеспечить покрытие потолка, допускающая качественную влажную обработку с применением дезинфицирующих и моющих средств, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок(и) выполнения предписания: 01.08.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 145 городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН: 0277045876, ОГРН 1030204435029 450903, Республика Башкортостан, город Уфа, село Старые Турбаслы, Советская ул., д.54.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление по Роспотребнадзору по Республике Башкортостан по адресу: 450054, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.58, тел./факс 8(347)2487217/2299099/2487316, E-mail: grnrb@02.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

отдела надзора по гигиене
детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан

Handwritten signature

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) директор

Handwritten signature

(подпись)

Зайцев А.Б.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
