

Башкортостан Республикаһы
Күмертау калаһы кала округының
катнаш төрзәге
17-се һанлы «Ал сәскә»
балалар баксаһы муниципаль
бюджет мәктәпкәсә белем
биреү учреждениеһы
(17-се һанлы «Ал сәскә» ББМБМББУ)
Урау юл ур., 3а й., Күмертау к.,
Башкортостан Республикаһы, 453308.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №17
«Аленький цветочек»
комбинированного вида
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
(МБДОУ д/с №17 «Аленький цветочек»)
Окружная ул., д.3а, г. Кумертау,
Республика Башкортостан, 453308.

Тел. (34761) 2-12-63, e-mail: mbdou17@bk.ru

ОКПО – 52966485, ОГРН – 1020201813390, ИНН/КПП – 0262010278/026201001, Л/С - 20170070300, БИК 018073401

« 30 » 11 20 23 № 122
На № _____ от « _____ » 20 _____

Старшему дознавателю Кумертауского
межрайонного ОНД и ПР Главного
управления МЧС России по РБ
О.В. Калининой

Информация

1. В соответствии с Предписанием от 29.09.2022г. № 208/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 17 «Аленький цветочек» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан выполнены следующие мероприятия:

№	мероприятия	Срок устранения
1	Высота эвакуационного выхода из коридора 1 корпуса непосредственно наружу менее 1,9м (фактически 1,75)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
2	Ширина эвакуационных выходов из группы «Теремок» менее 1,2м (фактически 0,76)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
3	Ширина эвакуационных выходов из группы «Радуга» менее 1,2м (фактически 0,76)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
4	Отсутствует второй эвакуационный выход из группы «радуга»	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
5	Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из первого корпуса менее 1,2 (факт 0,84м)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022

Получил ст. дознаватель
Калинина О.В. 01.12.2023



6	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями высотой 1,2 м (факт 0,99м)	Выполнено январь 2023г. (фото прилагается)
7	Ширина эвакуационных выходов из группы «Солнышко» менее 1,2м (фактически 0,78, 0,81м)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
8	Лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1м от оконных проемов (гр. «Солнышко»)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
9	Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из группы второго этажа (кабинет логопеда) менее 1,2 (факт 0,86м)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
10	Лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1м от оконных проемов (гр. второго этажа (кабинет логопеда))	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
11	Лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1м от оконных проемов (гр. «Колокольчик»)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
12	Ширина эвакуационных выходов из группы «Пчелка» менее 1,2м (фактически 0,76м)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
13	Ширина эвакуационных выходов из группы «Крохи» менее 1,2м (фактически 0,76, 0,71м)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
14	Ширина эвакуационных выходов из помещения кухни менее 1,2м (фактически 0,75, 0,74м)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
15	Ширина эвакуационных выходов из группы «Ромашка» менее 1,2м (фактически 0,75, 0,74м)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
16	Не рассредоточены выходы из группы «ромашка»	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
17	Ширина эвакуационных выходов из музыкального зала менее 1,2м (фактически 0,76м)	Составлен расчет пожарных рисков 19.10.2022 №65/ПР/2022
18	Дверь кабинета заведующего в открытом положении уменьшает ширину эвакуационного пути	Выполнено январь 2023г.

2. Приложение на 110 листах.

Заведующий



Л.Ш. Карзанова