

Предписание № 13/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития «Салют» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(Директор Р.И. Авхадеева)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору от «14» января 2020 года № 13, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

(наименование органа НД)

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «23» по «31» января 2020 года проведена внеплановая (выездная) проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соколовым Дмитрием Игоревичем в отношении объекта защиты (комплекс помещений) используемых Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр творческого развития «Салют» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 71

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ ДО «ЦТР «Салют» Авхадеевой Рузой Исламовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие нарушения по зданию				
1.	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки правого крыла здания, ведущего непосредственно наружу менее 1,9 м в свету (фактически 1,71 м).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.17 СНиП 21-01-97*	21 сентября 2020 года	
Лестничные марши правого и левого крыла здания				
2.	Ширина маршей лестниц предназначенных для эвакуации людей через лестничную клетку менее 1,35 м (по факту 1,10 м и 1,05 м в свету).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.29 СНиП 21-01-97*	21 сентября 2020 года	
3.	Ширина лестничных площадок менее ширины лестничных маршей (по факту 0,92 м в свету).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.31* СНиП 21-01-97*	21 сентября 2020 года	
4.	В лестничных клетках здания (левого и правого крыла) на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (0,15 - 0,11 см).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.28* СНиП 21-01-97*	21 сентября 2020 года	
5.	Отсутствуют двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах лестничных клеток здания. Лестничные клетки (правое и левое крыло здания) не отделены от примыкающих коридоров (1 и 2 этажей здания).	ст. 53, 88, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 23д, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п.п. 6.18*, 6.34* СНиП 21-01-97*	21 сентября 2020 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжа-

ловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Д.И. Соколов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.* 38

«31» января 2020 года

Предписание для исполнения получил(а):

Р. А. К.

(подпись)

директор А.И. Кареева Р.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«31» января 2020 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору