

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан**

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

**Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

453259 г. Салават, бул. Матросова, 30 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

Предписание № 118/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский Сад
общеразвивающего вида № 27» городского округа город Салават Республики Башкортостан, адрес
регистрации юридического лица: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, 12

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 118 от 27.07.2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «27» июля 2020 г. по «05» августа 2021 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Динисламовым Маратом Минирафитовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Объектов защиты — зданий и помещений объекта, правообладатель МБДОУ «Детский Сад общеразвивающего вида № 27» ГО г. Салават РБ, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. ул. Октябрьская, 5, 12 совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский Сад общеразвивающего вида № 27» городского округа город Салават Республики Башкортостан Абдрахмановой Фирдаусией Фаргатовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
Здание по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, 12				
1.	Допускается эксплуатация металлических наружных лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп № 2, № 3 со следующими нарушениями - уклон лестничных маршей лестниц составляет более 45°	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3. СП 1.13130.2020 п.4.10 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»;	01.07.2022	
2.	Заполнение дверного проема и окна выдачи пищи в противопожарной перегородке 1-го типа между горячим цехом пищеблока функциональной пожарной опасности Ф5.1 и коридором дошкольной образовательной организации функциональной пожарной опасности Ф1.1 выполнено не противопожарными с пределом огнестойкости не ниже EI30	ст. 88, табл.23, табл.24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.07.2022	
Здание по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, 5				
3.	Заполнение дверного проема, оконных проемов и окна выдачи пищи в противопожарной перегородке 1-го типа между горячим цехом пищеблока функциональной пожарной опасности Ф5.1 и коридором дошкольной образовательной организации функциональной пожарной опасности	ст. 88, табл.23, табл.24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.07.2022	

	Ф1.1 выполнено не противопожарными с пределом огнестойкости не ниже EI30	п.50 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»		
4.	Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №8, 10 и смонтированных в 2013 году, со следующими нарушениями: - расположены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов помещений 1-го этажа здания; - на пути эвакуации по маршу лестницы, ведущей из группы №8, установлена металлическая лестница на кровлю здания детского сада; - лестницы не имеют площадок на уровне выходов из помещений, фактически имеются перепады высот в 10 см	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.7., СП 1.13130.2020 п.6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.61 прим.1 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Динисламов Марат Минирафитович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«05» августа 2021 г.


М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МБДОУ №7, Салават



(должность, фамилия, инициалы)

«05» августа 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.