

4. Довести показатель средней освещенности в кабинете начальных классов (3 класс) с учетом двустороннего интервала неопределенности в зоне допустимых значений, согласно требованиям раздела V, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок- до 15.01.2026г.

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Директора МОБУ СОШ С. Бекетово - Екимова Григория Петровича

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах
по адресу: ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170

Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
Чишминского ТО
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

М.М.Аминева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » ноября 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в
Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском,
Кармаскалинском, Кушнаренковском районах
ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170

Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru http://www.rpn-rb.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 212 от 28 ноября 2025г.

452170, Республика Башкортостан,
Чишминский район, р.п. Чишмы, ул.Речная, д.2а
(место выдачи предписания)

Мною, Аминовой Мунирой Масгутовной, главным специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан _____
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.
Бекетово муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН
0229007052, ОГРН 1020200975960, юр. адрес: 453002, Республика
Башкортостан, Кармаскалинский район, село.Бекетово, Октябрьская ул, д. 15 к. а,
ПМ 02250041000119830040; уведомление от 29.10.2025г. №02-16/2085-ПВ

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту- СП 2.4.3648-20), СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21)).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

- ✓ 1. Для обучающихся начальных классов выделить отдельный блок, п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20.
- ✓ 2. При кабинете химии/биологии предусмотреть лаборантскую п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
Срок- до 01.09.2026г
- ✓ 3. При спортивном зале оборудовать спортивную, раздевалки для мальчиков и девочек,
туалеты, душевые, п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20.
Срок- до 01.09.2026г.