

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)
450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)
453261 г. Салават, ул. Матросова, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 86/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25
«Сказка» комбинированного вида г. Ишимбая муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан (МАОУ ДС № 25 «Сказка» г. Ишимбая МР ИР РБ)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават и
Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея
Викторовича № 86 от 11.05.2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «03» августа 2020 г. по «05» августа 2020 г. проведена
плановая проверка. Проверку провел государственный инспектор города Салават и
Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Мезин Сергей
Анатольевич в отношении объектов защиты: МАОУ ДС № 25 «Сказка» комбинированного вида
г. Ишимбая МР ИР РБ (юридический и фактический адрес: 453204, Республика Башкортостан, г.
Ишимбай, ул. Советская, д. 41а).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАОУ ДС № 25 «Сказка» комбинированного вида г. Ишимбая МР ИР
РБ Якимовой Еленой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	В помещении электрощитовой не обеспечено наличие на противопожарной двери приспособлений для самозакрывания	пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	29.06.2022	
2.	Помещение стирки белья, имеющей класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1 не отделено от помещений детского сада имеющей класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости	статья 4, часть 1, 3 статьи 88, таблица 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	29.06.2022	
3.	Высота эвакуационного выхода (зеленый пролет), непосредственного наружу составляет 1,72 м	статья 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», аналогичная норма предусмотрена пункт 4.2 СНИП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»	29.06.2022	

4.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов группы № 3,9 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	29.06.2022	
5.	Двери эвакуационных выходов группы №3,5, расположенные на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания.	статья 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	29.06.2022	
6.	Ширина эвакуационного выхода из группы №3 менее 0,8 м.	статья 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», аналогичная норма предусмотрена пунктом 4.2 СНИП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»	29.06.2022	
7.	2 этаж МАДОУ ДС № 25 «Сказка» не оснащен СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2.	статья 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре»	29.06.2022	
8.	Уклон лестниц 3-го типа (наружные) более 1:1, высота ступеней более 22 см. (фактическая высота 25 см.)	п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	29.06.2022	
9.	При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: - в методическом кабинете на первом этаже уровень звука составил 67 дБА; - в спальном помещении группы (03) на втором этаже уровень звука составил 54 дБА; - в кабинете логопеда уровень звука составил 54 дБА; - в помещении группы (08) уровень звука составил 65 дБА; - в помещении раздевалки группы (06) уровень звука составил 64 дБА.	п. 4.1 СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 3.14 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	29.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения: физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому
району Республики Башкортостан по пожарному надзору
Мезин С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«25» 06 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МАДОУ ДС № 25 «Сказка»

г. Ишимбая МР ИР РБ

Якимова Е.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«__» ____ 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.