

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф. E-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и
ПР ГУ МЧС России по РБ.**

(наименование органа государственного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-13-17, E-mail: 32_ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 86/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей с. Месягутово муниципаль-
ного района Дуванский район Республики Башкортостан (МБОУ ЛИЦЕЙ С. МЕСЯГУТОВО)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Апрелкина А.О.*

*Дуванский межрайонный отдел надзор-
ной деятельности и профилактической
работы УНД и ПР ГУ МЧС России по
РБ.*

(наименование органа ГПН)

от « 25 » Июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17 ч 00 мин.

« 20 » Августа 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 26 » Августа 2019 г.

проведена проверка

*Главным государственным инспектором Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кизинского
и Салаватского районов по пожарному надзору Апрелкиным Александром Олеговичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей с. Месягутово муниципаль-
ного района Дуванский район Республики Башкортостан (МБОУ ЛИЦЕЙ С. МЕСЯГУТОВО)*

452530, республика Башкортостан, Дуванский район, с. Старохашилово, улица Центральная, 27

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с инженером по охране труда МБОУ лицей с. Месягутово Прибылевым Владимиром Васильевичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 123-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта, подпункт, наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения (необязательно)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Расстояние от светильников до пожарных извещателей менее 0.5 метра.	(СП 5.13130.2009 п. 13.3.6);	06.20	
2.	Дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее одного метра от вентиляционного отверстия.	(НПБ 88-2001 п. 12.12);	06.20	
3.	В процессе строительства не обеспечено выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке (на объекте защиты не соответствует проекту перекрытия здания, наружный противопожарный водоем, автоматическая пожарная сигнализация)	(СНиП 21-01-97* п. 4.21);	06.20	
4.	Расстояние между пожарными извещателями более девяти метров.	(СП 5.13130.2009 п. 13.4.1);	06.20	
5.	В контрольно-приемном приборе отсутствует резерв информационной емкости	(СП 5.13130.2009 п. 13.14.4)	06.20	
6.	На месте установки контрольно-приемного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение	(п.12.55 НПБ 88-2001)	06.20	
7.	На объекте защиты пожарные извещатели расположены не на несущей конструкции	(СП 5.13130.2009 п. 13.3.5, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6)	06.20	
8.	Отсутствует инструкция у приемно-	(Правила противопожарного	06.20	

	контрольного прибора по действиям персонала в случае получения сигнала «пожар», «неисправность»	ного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 64); (28 пункт проверочного листа.)		
9.	На объекте защиты в кабинете английского дымовые пожарные извещатели закрыты транспортировочными колпачками и не выполняют свою функцию	(ч. 4 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008); (Правила противопожарного режима РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 п. 61)	01.06.20	
10.	Не проводится проверка работоспособности систем противопожарной защиты (противопожарных люков, дверей) с составлением соответствующих актов проверки.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года. п. 61) ;	01.06.20	
11.	На объекте защиты кабельные линии системы противопожарной защиты выполнены простыми кабелями, не имеющими защиты от распространения пожара.	(СП 6.13130.2009 п. 4.1)	01.06.20	
12.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном техническом состоянии.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года. п. 61);	01.06.20	
13.	По пути эвакуации над эвакуационными выходами отсутствуют световые знаки «Выход»	(СП 3.13130.2009 п. 5.3)	01.06.20	
14.	На объекте защиты система оповещения не соответствует требованиям.	(СП 3.13131.2009 таблица 1)	01.06.20	
15.	В помещениях чердака, раздевалки детского сада, спортивного зала, лаборатории, библиотеки и т.д., не оборудованы приборами автоматической пожарной сигнализации.	(СП 5.13130.2009 п. 13.1.10);	01.06.20	
16.	Устройства для самозакрывания дверей помещений в неисправном состоянии (не работают)	(Правила противопожарного режима РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 п. 62) ;	01.06.20	
17.	В помещениях не допускается блокирование (загромождение) эвакуационных выходов, размещение детского сада допустимо (установка мебели)	(Правила противопожарного режима РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 п. 33);	01.06.20	

18.	На дверях складских и пожароопасных помещений отсутствует обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, ч. 4 ст. 4 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008); (пункт проверочного листа)	06.20
-----	--	--	-------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе оспорить настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 123-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Главный государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Апрелькин Александр Олегович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«26» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » августа 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 3472-33-99-99