



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Мелеузовский межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Правды 15, г. Мелеуз, 453850

Телефон, факс (347) 643-12-61

E-mail: ogrn-meleuz@mail.ru

Единый телефон доверия (347) 233-99-99

Директору МОБУ СОШ с. Дарьино мр
Мелеузовский район РБ
Голенцовой Ирине Александровне

03.02.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«03» февраля 2022 г.

г. Мелеуз
(город, село, район)

Я государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Султанов Руслан Ришатович
(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 4 по делу об административном правонарушении от «03» февраля 2022 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении Директора МОБУ СОШ с. Дарьино мр Мелеузовский район РБ Голенцовой Ирины Александровны

УСТАНОВИЛ:

«27» января 2022 г. в 12 часов 00 минут согласно акта проверки № 5 от 27.01.2022 г., на основании решения № 5 от 11.01.2022 г. начальника Мелеузовского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан подполковника внутренней службы Гайсина Р.Р., по адресу (ам453862, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, СЕЛО ДАРЬИНО, УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ, 46; 453866, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ КУТУШЕВО, ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ, 3; 453865, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, СЕЛО ТРОИЦКОЕ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 3, проведена проверка зданий - объектов образования - Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Дарьино муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, при котором должностное лицо Директор МОБУ СОШ с. Дарьино муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан Голенцова Ирина Александровна нарушила обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
453862, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, СЕЛО ДАРЬИНО, УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ, 46		
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад сыпучих складского назначения Ф5.2) от Ф. 4.1 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарная дверь)	ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в

ответ
до 03.03.22

15000

	пожарной опасности, (склад сыпучих в пищеблоке) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
3.	Руководитель не обеспечил перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
4.	На путях эвакуации из обеденного зала, помещения столовой стена отделана материалом с неизвестным показателем по пожарной и взрывопожарной опасности (пластиковые панели) подтверждающие документы не представлены	ч. 6 Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5.	Руководитель организации не обеспечил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
453866, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ КУТУШЕВО, ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ, 3;		
6.	На путях эвакуации центральный вход коридор и холл отделан материалом с неизвестным показателем по пожарной и взрывопожарной опасности (Линолеум) подтверждающие документы не представлены	ч. 6 Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
7.	Руководитель не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, не обеспечил соблюдение сроков их перезарядки,	п. 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
8.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад сыпучих складского назначения Ф5.2) от Ф. 4.1 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарная дверь)	ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
9.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (склад сыпучих в пищеблоке) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях

	пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
10.	Руководителем организации допущено отключение отдельных линий (зон) защиты средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) а именно в помещении пристроя школы и второго этажа	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 55. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.
11.	Руководитель организации не обеспечил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
453865, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, СЕЛО ТРОИЦКОЕ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 3		
12.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (книгохранилище Ф5.2) от Ф. 4.1 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарная дверь) – 2 помещения на 2-этаже	ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
13.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (книгохранилище) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (противопожарная дверь) – 2 помещения на 2-этаже	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
14.	Руководитель не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, не обеспечил соблюдение сроков их перезарядки,	п. 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем

		противопожарной защиты.
15.	Двери эвакуационных выходов с фойе не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются ключ)	п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479
16.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад сыпучих Ф5.2) от Ф. 4.1 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарная дверь) – 2 помещения на 2-этаже	ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
17.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (склад сыпучих) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (противопожарная дверь) – 2 помещения на 2-этаже	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
18.	Двери эвакуационных выходов с помещения столовой не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются ключ)	п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479
19.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад овощной Ф5.2) от Ф. 4.1 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарная дверь) – 2 помещения на 2-этаже	ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
20.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (склад овощной) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (противопожарная дверь) – 2 помещения на 2-этаже	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
21.	Руководитель организации допустил эксплуатацию подвала здания для хранения мебели и других предметов.	п. 16. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
22.	Руководитель организации не обеспечил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не

		реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Общие нарушения		
23.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях образовательного учреждения не работоспособно (согласно актам работоспособности от 18.01.2022).	ст. 4, ст.6 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
24.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (на системы АПС, СОУЭ, системы дублирования сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479

В соответствии с ч. 1 статьи 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

По результатам рассмотрения административного дела установлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, выразившиеся в виде действий или бездействию по несоблюдению требований пожарной безопасности.

На основании выше изложенного,

О Б Я З Ы В А Ю:

Принять меры по устранению выявленных нарушений. На основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ рассмотреть данное представление и в течение 1 (одного) месяца со дня его получения сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление (до 05.03.2022 г.)

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись лица, вынесшего представление)

Р.Р. Султанов
(Ф.И.О. должностного лица)

Представление получил(а)

Директор МОБУ СОШ с. Дарьино мр Мелеузовский район РБ

Голенцова Ирина Александровна

(должность, Ф.И.О., подпись)

«03» февраля 2022 г.