

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrub.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473) 21-26-62, e-mail:

gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 141 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа с. Елимбетово» муниципального района Стерлибашевский район
Республики Башкортостан, директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Елимбетово» муниципального района
Стерлибашевский район Республики Башкортостан Шарипову Наилю Касимовичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Мухаметзянова Расима Рауфовича

№ 141 от “10” ноября 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

в период

‘ 17 ”	11	20	20	г. с	15	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	продолжительность	2 часа
‘ 24 ”	11	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	продолжительность	2 часа
‘ 08 ”	12	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	продолжительность	1 час
‘ 14 ”	12	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	продолжительность	1 час

проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г.
Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по
пожарному надзору майором внутренней службы Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем
зданий общеобразовательного учреждения - Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Елимбетово» муниципального района
Стерлибашевский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453185
Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Елимбетово, ул. Парковая, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Елимбетово» Муниципального района Стерлибашевский
район Республики Башкортостан Шариповым Наилем Касимовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта и нормативного акта и документа безопасности, которого(-ых) нарушены	(абзац и наименование правового нормативного пожарной требования)	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения и (указывает ся только выполнени е)
1	2	3	4	5	
Здание школы:					
1.	Руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (противопожарной двери) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (не предоставлены акты проверки)	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.08.2021		
Здание склада и котельной:					
2.	В помещении склада исходя из категории по пожарной опасности отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст. 4, ст. 83 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 14, п. 5.2 таблицы 3 Приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)», п. А4 приложения А, п. 5.2 таблицы А.3 СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.08.2021		
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного (котельная) и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.08.2021		
4.	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей различные части помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (склад) и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1 (котельная), не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30	ст. 4, ст. 88, таблица, 23 таблица 24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору
Кашафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 14 ” декабря 20 20 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(должность, фамилия, инициалы)

“ 14 ” декабря 20 20 г.

(подпись)
М.Л.П.
(подпись)