



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30, тел.: (347) 67-6-75-01,
husainov.a@02.mchs.gov.ru

«25» ноября 2022 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

Предписание № 89/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Вручается Муниципальному автономному образовательному учреждению средней образовательной школе с. Татар-Улканово

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 09.11.2022 № 89 учётный № 02220061000201110431 проверки

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору Хабибуллин Р.Р.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченных (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Татар-Улканово муниципального района Туймазинского района Республики Башкортостан (далее – МАОУ СОШ с. Татар-Улканово)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Татар-Улканово, ул. Ленина, 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МАОУ СОШ с. Татар-Улканово, (юридический адрес: 452773, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Татар-Улканово, ул. Ленина, зд 15), ИНН 0269013327, ОГРН 102022214999 категория риска – высокий риск

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «21» ноября 2022 г., 11 час. 30 мин. по «21» ноября 2022 г., 13 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
-------	--	---	--------------------------------------	--

		безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	пожарной безопасности	только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (в соответствии с проектной и технической документацией, система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, спроектирована и смонтирована в 2006 г., срок службы 10 лет)	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ»; ГОСТ Р 59638-2021	01.12.2023	
2	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, должно быть не менее 0,5 м, фактически впритык к светильнику в учебных кабинетах	п. 5.5, 5.18 СП 484.1311500.2020; ч.6 ст. 83 ФЗ-123	01.12.2023	
3	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа дверей на путях эвакуации ведущих на лестницу со 2-го этажа	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ»	01.12.2023	
4	Шлейф №1,2,3,4,6,7,8,12 (кабинеты №1-16, учительская, столовая, цветочная комната, коридор (старое здание), коридор, электрощитовая) сняты с охраны на приборе приёмно-контрольном «Гранит-24» АПС не исправна	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ»	01.12.2023	
5	Допускается в гараже эксплуатация светильника без рассеивателя (плафона)	п. 35 (б) «Правил противопожарного режима в РФ»;	01.12.2023	
6	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях № 0616, 4221,0344,0350 приспособлений для самозакрывания	п. 24 «Правил противопожарного режима в РФ»;	01.12.2023	
7	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса взрыво (-пожаро) опасной зоны с их обозначением на входной двери с наружной стороны производственных и складских помещений, соответствующие расчеты не представлены.	п. 12 «Правил противопожарного режима в РФ»; п. п. 5.1.2; 5.2.6 СП 4.13130.2013; ч.4 ст.4, ч. 1-3 ст. 88, ст.145, 146 Федерального закона № 123-ФЗ.	01.12.2023	
8	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт	п. 54 «Правил противопожарного режима»	01.12.2023	

	подразделения пожарной охраны (ПСЧ-48 г. Туймазы) без участия работников объекта, система вывода сигнала в пожарную часть, не исправна	ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ		
9	Отсутствует указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.48 «Правил противопожарного режима в РФ»	01.12.2023	
10	Огнетушители, размещенные в коридорах, установлены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, фактически на высоте 1,7 м.	п. 409 «Правил противопожарного режима в РФ»;	01.12.2023	
11	При имитации срабатывания АПС световой оповещатель «Выход» не включился над дверьми главного входа	п. 5.1 СП 3.13130.2009 п.54 «Правил противопожарного режима в РФ»	01.12.2023	
12	В оконных проемах 1-го этажа в кабинете информатики допущена установка не распашных металлических решеток	п.п. (г) п. 16 «Правил противопожарного режима в РФ»	01.12.2023	

Государственный инспектор г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору – начальник
Туймазинского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан – Хабибуллин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Султанов Равил Равилович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«25» ноября 2022 г.

(подпись)