



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsr.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике  
Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. К. Маркса д. 19, РБ, г. Кумертау, 453307, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail: gpnkumertau@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 208/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
№17 «Аленький цветочек» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики  
Башкортостан (ИНН 0262010278; ОГРН: 1020201813390)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Башкортостан – главного государственного инспектора го-  
рода Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов Республики Башкортостан по пожарному  
надзору Рамазанова Дениса Галинуровича № 208 от 23.09.2022 учетный номер:  
02220061000203594575; дата внесения записи: 23.09.2022 (согласовано с прокуратурой Республики  
Башкортостан 26.09.2022)

в период с «29» сентября 2022 г. 11 час.00 мин. по «29» сентября 2022 г. 15 час.30 мин.

Старшим дознавателем Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилакти-  
ческой работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Башкортостан – государственным инспектором города Кумертау, Куюр-  
газинского и Федоровского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Калининой  
Ольгой Валерьевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заведующий МБДОУ Д/с №17 "Аленький Цветочек" Карзанова Лилия Шамилевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                               | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | Высота эвакуационного выхода из коридора первого корпуса непосредственно наружу менее 1,9 м. (фактически 1,75 м.)                                              | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (далее по тексту СП 1.13130.2020)<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 прим. 2 СНИП II-A.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования (далее по тексту СНИП II-A.5-62) | 10.10.2023                                                              |                      |
| 2.    | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационных выходов из группы «Теремок» менее 1,2 м (фактически 0,76 м.)                       | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62;                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.10.2023                                                              |                      |
| 3.    | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационных выходов из группы «Радуга» менее 1,2 м (фактически 0,79 м.)                        | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.10.2023                                                              |                      |
| 4.    | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 отсутствует второй эвакуационный выход из группы «Радуга»                                               | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 5.1.3 СП 1.13130.2020<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.3 СНИП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. (далее по тексту СНИП II-2-80)<br>п. 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"                                                                                                                                                               | 10.10.2023                                                              |                      |
| 5.    | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из первого корпуса менее 1,2 м (фактически 0,84 м.) | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.10.2023                                                              |                      |
| 6.    | При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поруч-                                                                                            | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.10.2023                                                              |                      |

|     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |            |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | нями высотой не менее 1,2 м. (фактически 0,99 м.)                                                                                                                                      | п. 4.3.5 СП 1.13130.2020                                                                                                                                                                   |            |  |
| 7.  | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационных выходов из группы «Солнышко» менее 1,2 м (фактически 0,78 м., 0,81 м.)                                     | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62 | 10.10.2023 |  |
| 8.  | Лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов (группа «Солнышко» фактически 0,9 м.)                                                                      | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.4.7 СП 1.13130.2020                                                                            | 10.10.2023 |  |
| 9.  | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из группы второго этажа (кабинет логопеда) менее 1,2 м (фактически 0,86 м.) | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62 | 10.10.2023 |  |
| 10. | Лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов (группа второго этажа (кабинет логопеда) фактически 0,80 м.)                                               | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.4.7 СП 1.13130.2020                                                                            | 10.10.2023 |  |
| 11. | Лестница 3-го типа размещена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов (группа «Колокольчик» фактически 0,84 м.)                                                                  | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.4.7 СП 1.13130.2020                                                                            | 10.10.2023 |  |
| 12. | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационных выходов из группы «Пчелка» менее 1,2 м (фактически 0,76 м.)                                                | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62 | 10.10.2023 |  |
| 13. | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационных выходов из группы «Крохи» менее 1,2 м (фактически 0,76 м., 0,71 м.)                                        | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62 | 10.10.2023 |  |
| 14. | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационных выходов из помещения кухни, непосредственно наружу менее 0,8 м (фактически 0,74 м.)                        | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62 | 10.10.2023 |  |
| 15. | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационных выходов из группы «Ромашки» менее 1,2 м (фактически 0,75 м., 0,74 м.)                                      | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62 | 10.10.2023 |  |
| 16. | Не рассредоточены выходы из групповой ячейки группы «Ромашки»                                                                                                                          | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.16 СП 1.13130.2020<br>ранее действующие нормы:<br>п. 4.6 СНИП II-A.5-62                                   | 10.10.2023 |  |
| 17. | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ширина эвакуационных выходов из музыкального зала менее 1,2 м (фактически 0,76 м.)                                              | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.2.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;<br>ранее действующие нормы:                                       | 10.10.2023 |  |

|     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |            |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |                                                                                                                                                                 | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62                                                                                                                                                     |            |  |
| 18. | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 дверь кабинета заведующего в коридор в открытом положении уменьшает требуемую ширину эвакуационного пути | ч. 1 ст. 6, п/п 1 ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>п. 4.1.1, п. 5.1.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 ранее действующие нормы:<br>п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62; | 10.10.2023 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ Д/с №17 «Аленький Цветочек» Карзанова Л.Ш.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«29» 09 2022 г.

*(подпись)*

(подпись)

Старший дознаватель Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственный инспектор города Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Калинина О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«29» 09 2022 г.

(подпись)



Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.