



Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району

(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 10 » 02 2022 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Николаевка, ул. Советская, д. 20

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки № 12

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 12 от 26.01.2022 г., учетный номер проверки: 02220061000201593335

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер функции в Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" - 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) старшим инспектором ОНДиПР по Уфимскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственным инспектором Уфимского района по пожарному надзору Хасановым Ильшатом Рифовичем;

2) дознавателем ОНДиПР по Уфимскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственным инспектором Уфимского района по пожарному надзору Латыповым Алмазом Азатовичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка МР Уфимский район РБ
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Николаевка, ул. Советская, д. 20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, ИНН 0245008945, юридический адрес: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Николаевка, ул. Советская, д. 20

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «03» февраля 2022 г., 12 час. 45 мин.

по «03» февраля 2022 г., 13 час. 45 мин.

с «10» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «10» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « - » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « - » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

два рабочих дня / 2 часа (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов; 3) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «03» февраля 2022 г., 12 час. 45 мин.

по «03» февраля 2022 г., 13 час. 45 мин.

с «10» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «10» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту здание по адресу:

450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Николаевка, ул. Советская, д. 20

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

- 1) протокол осмотра
- 2) протокол инструментального обследования

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:-

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: учредительные документы; сертификаты соответствия на отделочные материалы и др.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических лицах и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение
1	2	3	4
1.	В здании на путях эвакуации в лестничной клетке для отделки полов применена краска с неизвестным показателем пожарной опасности (масляная краска, не представлены сертификаты).	ст. 4 п. 3, ст. 134 п. 6, таблица 28 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.) таблица 28 - для стен и потолков в лестничных клетках - КМ0; для покрытия полов в лестничных клетках – КМ1. Ранее действовавшие нормы: п. 6.25 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе».	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна
2.	Межэтажные воздухопроводы систем общеобменной вентиляции не	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка

	оборудованы противопожарными нормально открытыми клапанами.	(Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г)	Храмова Ольга Юрьевна
3.	Отсутствует проект на фотолюминесцентные эвакуационные системы	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна
4.	Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система в полном объеме	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна
5.	У наружной вертикальной металлической пожарной лестницы отсутствует дугообразная страховочная система и металлическая площадка.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение Б, таблицы Б.1, Б.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна
6.	В актовом зале не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, штор (не представлены соответствующие акты)	п. 95 Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.»	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна
7.	Настенные звуковые и речевые оповещатели в коридоре, кабинете начальных классов расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.)	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна
8.	Помещение кухни (горячего цеха) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». «В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток».	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна
9.	В здании на путях эвакуации в общих коридорах для отделки полов применен линолеум с неизвестным	ст. 4 п. 3, ст. 134 п. 6, таблица 28 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных	директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмова Ольга Юрьевна

	показателем пожарной опасности (не представлен акт выполненных работ с приложением сертификата).	функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.) таблица 28 - для покрытия полов в общих коридорах – КМ2. Ранее действовавшие нормы: п. 6.25 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе».	
--	--	--	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра
- 2) протокол инструментального обследования

предписание № 12/1 от 10.02.2022 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор

Уфимского района по пожарному надзору Хасанов И.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Государственный инспектор

Уфимского района по пожарному надзору Латыпов А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Государственный инспектор Уфимского района по пожарному надзору Хасанов Ильшат Рифович, (347) 256-87-25; ond911@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

И.о. директора МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка

Артемьева С.С. 10.02.2022, 10.00.

(должность, фамилия, инициалы)

(дата, время)

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий