

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453259 г. Салават, бул. Матросова, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 68 /1/ 1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
зданий и помещений объекта дошкольного образования**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №29»

городского округа город Салават Республики Башкортостан

(МАДОУ №29 г. Салавата)

юридический адрес: 453260, Республика Башкортостан, г. Салават, улица Уфимская, 76

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 68 от 20.05.2020 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с «01» июня 2020 г. по «19» июня 2020 г. проведена внеплановая проверка

государственным инспектором города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Русяковой Динарой Дмитриевной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Объекта защиты – зданий и помещений объекта дошкольного образования МАДОУ №29 г. Салавата, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, улица Уфимская, 76.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ №29 г. Салавата Шишкова Наталья Викторовна, заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ №29 г. Салавата Ахметшина Резида Ягфаровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п\п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
Здание детского сада 1965 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МАДОУ №29 г. Салавата от 01.04.2019г. исх.№392 капитальный ремонт здания не производился. Реконструкции, техническое перевооружение и изменение функционального назначения помещений не проводились. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам				

1.	В переходе между центральным и северным корпусами высота горизонтальных участков эвакуационного пути, образованных балками перекрытия и лестничных клеток, составляет менее 2 м (фактически 1,75м; 1,81м; 1,91м; 1,88м)	прим.2 п.4.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»	10.04.2021	
2.	Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №№3, 11, 12 и комплекса помещений изостудии, со следующими нарушениями: - расстояния между вертикальными элементами лестничных перил более 10 см – фактически на лестнице из группы №3 расстояние составляет от 17 см до 42 см; на лестнице из изостудии расстояние составляет 19 см; на лестнице из группы №11 расстояние составляет 18 см; на лестнице из группы №12 расстояние составляет от 18 см до 40 см; - отсутствует дополнительное ограждение высотой 50 см от перил лестниц; - ограждение площадок и лестничных маршей лестниц на путях эвакуации выполнено высотой менее 0,9 м – фактически из группы №3 – 0,76м; из изостудии – 0,72м; из группы №11 – 0,79м; из группы №12 – 0,79м; - между площадкой и лестничным маршем изостудии допущена щель в 20 см	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.3.30 СНИП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»; п.3.10 СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;	10.04.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Руслякова Д.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » 06 2020 г.


(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓


(подпись)

Заведующий МАДОУ № 29 г. Салавата

Шишкова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » 06 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.