

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ЦСП РБ
им. Баталовой Р.А.
____ Ю.Ю. Чачина
«__» ноябрь 2021 г.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ.

1. При сработке пожарной сигнализации информирует посетителей, тренеров, арендаторов и др. «Произошла сработка датчика пожарной сигнализации. Выясняются причины. Просьба сохранять спокойствие».

2. Причины сработки (ложное или истинное срабатывание) уточняете у администраторов на ресепшне по тел. **8 987 498 99 61** Гайдук А.И.; тел. **8 919 152 50 95** Арсланова Д.Р.; тел. **8 917 733 19 03** Кузнецова О.А. или максимально быстро проследовать в комнату охраны (1-44) для уточнения причины сработки, а по сотовому телефону **+7 917 800 24 83**. По получению сведений о причинах сработки сигнализации необходимо довести до посетителей.

3. В случае реального пожара звонить по стационарному телефону «01» (с мобильного «101»; «112»), а также Куликову В.В. (тел. **8 906100 50 01**), Калугину О.И. (тел. **8 963 132 28 88**), Усманову Р.Ф. (тел. **8 919 600 61 77**), Чачиной Ю.Ю. (тел. **8 919 774 70 07**). В случае не сработки системы оповещения о пожаре (нажимает ближайший извещатель пожарный ручной (ИПР), который находится на путях эвакуации, цвет красный).

В случае обнаружения возгорания, задымления также запускаем ИПР. Если мелкий очаг возгорания, то необходимо приступить к тушению пожара с помощью огнетушителей (если нет опасности для собственной жизни). В случае невозможности ликвидировать очаг возгорания необходимо изолировать помещение, где произошел пожар или загорание, закрыв за собой дверь данного помещения, чтобы избежать распространения огня и дыма

4. Первым делом эвакуацию людей следует с верхних этажей и при этом успокоить людей, подверженных панике. Вести их за собой точно по эвакуационным маршрутам закрыв за собой дверь данного помещения, чтобы избежать распространения огня и дыма;

В холодное время года эвакуацию людей производить:

- если пожар произошел в районе бассейна необходимо людей эвакуировать в сторону гостиницы;
- если в районе гостиницы, то людей эвакуировать в район вестибюля.
- в теплое время года по ближайшим эвакуационным путям к контрольно – пропускному пункту №1 южная сторона ЦСП.

(Двери на путях эвакуации разблокируются автоматический по сработке пожарной сигнализации и оборудованы устройством открытия без ключа с внутренней стороны, для открытия двери необходимо повернуть барашек).

Инженер по ПБ, ГО и ЧС

Р.Ф. Усманов