



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА
КУШНАРЕНКО РАЙОНЫ
ПРОКУРАТУРАҢЫ

ул. Октябрьская, 65, с. Кушнаренково, 452230,
тел.: (34780)5-83-37, факс: (34780)5-83-37



Директору Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения СОШ с. Старые
Тукмаклы Кушнаренковского района
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан,
Кушнаренковский район, с. Старые
Тукмаклы, ул. Школьная, д. 17

10.06.2025 №4-2025/20800054/Прдп146-25-20800054

на № _____ от _____

Шайхетдинову Н.Х.

tukmakla@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.03.2025 № 21/1-14-2025 проведена проверка соблюдения прав детей на доступный и безопасный отдых, а также трудовых прав несовершеннолетних в каникулярный период 2025 года, деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школа села Старые Тукмаклы Кушнаренковского района Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Старые Тукмаклы, ул. Школьная, 17.

Проверка проводилась совместно со специалистом инспектором государственного пожарного надзора Дюртиюлинского, Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Галиным А.И.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), Правила противопожарного режима устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведённой проверкой выявлены следующие нарушения требований противопожарной безопасности:

1. в левом крыле на 1 этаже здания под лестничным маршем хранятся горючие материалы (подпункт «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

2. люк чердачного помещения здания не закрыт на замок (абзац второй п. 18 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

3. при эксплуатации эвакуационных выходов в левом крыле на 2 этаже здания самозакрывающиеся двери лестничной клетки зафиксированы в открытом положении (подпункт «г» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

4. руководителем организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты; пожарный пост (диспетчерская) здания не обеспечен телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (абзац первый п. 30, п. 56 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

5. в месте установки пожарного приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (п. 10 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

6. инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении здания не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (абзац четвертый п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего отношения к своим должностным обязанностям ответственных лиц и отсутствием должного контроля со стороны руководства.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с принятием необходимых мер для устранения и недопущения впредь подобных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

2. Обеспечить надлежащее рассмотрение представления с участием

представителя прокуратуры района, заблаговременно направив в прокуратуру соответствующее уведомление с указанием времени, даты, места рассмотрения представления.

3. Провести служебную проверку и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, в случае применения данной меры представить копию соответствующего распоряжения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок, с приложением документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений.

5. Обеспечить действенный контроль, за исполнением вышеуказанных норм законодательства.

6. Повысить персональную ответственность должностных лиц, осуществляющих деятельность в вышеназванной сфере.

Прокурор района

А.Н. Галеев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C5C89D151395DE973545E8A99D977D1D
Владелец Галеев Артур Нуруллович
Действителен с 15.05.2024 по 08.08.2025