

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,

РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)31261, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

Предписание № 91 /1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 23 «Росинка»

Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

Заведующему МАДОУ Детский сад № 23 «Росинка» МР Мелеузовский район Республики

Башкортостан Садыковой Светлане Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Мелеузовского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного
управления МЧС России по Республике Башкортостан майора внутренней службы Гайсина Раиля
Раяновича, № 91 от 29 июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности”

(наименование органа ГПН, реквизиты распоряжения/приказа о проведении проверки)

в период с 14 часов 00 мин 05 июля 2021 года по 16 часов 00 мин 05 июля 2021 года;

в период с 14 часов 00 мин 12 июля 2021 года по 17 часов 00 мин 12 июля 2021 года;

в период с 10 часов 00 мин 22 июля 2021 года по 12 часов 00 мин 22 июля 2021 года;

в период с 15 часов 00 мин 30 июля 2021 года по 16 часов 00 мин 30 июля 2021 года;

государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по
пожарному надзору Арбузовой Еленой Сергеевной проведена проверка в отношении объекта
защиты - здания объектов дошкольного образования - Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 23 «Росинка» Муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан; расположенного по адресу (ам): 453851, Республика
Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Техническая, д. 12

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МАДОУ Детский сад № 23 «Росинка» МР Мелеузовский район
Республики Башкортостан Садыкова Светлана Александровна,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Двери входа, групп № 1,2,3,6 и Музыкальный зал не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах.	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16	01.07.2022	

	категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (склад фруктов и овощей) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. В пищеблоке	сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.		
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад фруктов и овощей) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (не установлена противопожарная дверь в помещении пищеблока)	ст. 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2022	
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (группа № 1)	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.07.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (пищеблок (сухой склад)) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	01.07.2022	
6.	Ширина путей эвакуации в свету из группы менее 1 м. группа № 5	п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы - Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м.	01.07.2022	
7.	Ширина путей эвакуации в свету из группы на наружную лестницу менее 1 м. Группа № 6	п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы - Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м.	01.07.2022	
8.	на объекте МАДОУ Детский сад № 23 «Росинка» МР Мелеузовский район Республики Башкортостан система АПС и СОУЭ находится в нерабочем состоянии.	п.54. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы	01.07.2022	

		осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.		
9.	Руководитель на объекте защиты не обеспечил хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. проект на апс и соуэ	п.54. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.07.2022	
10.	качество эвакуационных предусмотрена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (вестибюль не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа), и предусмотрена эвакуация через помещения в которых расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной	пункта 4 части 5 статьи 89 Федерального закона 123 от 2012г, пункта 4.19 СНИП 2.01.02-85* Строительные нормы и правила «Противопожарные нормы», пункта 2 части 14 статьи 89 Федерального закона	01.07.2022	
11.	предусмотрены пути эвакуации по лестнице 3-го типа, при этом данные лестницы не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, размещена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов, что не может обеспечивать безопасную эвакуацию людей при пожаре	4.4.3. СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" от 19 марта 2020 г Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см. Уклон открытых лестниц для прохода к	01.07.2022	

		одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных и служебных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой), а также только к служебным помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 5 человек - до 12 см. ранее действующее НПА-пункта 4.4.2 СП 1.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского
и Зиянчуринского районов РБ по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Арбузова Елена Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 30 » июля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МАДОУ Детский сад № 23 «Росинка» МР Мелеузовский район Республики
Башкортостан Садыкова Светлана Александровна

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«30» июля 2021 г.

✓

(подпись)