

План устранения замечаний

по Предписанию № 94 «Об устранении выявленных нарушений», выданного Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республики Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах
15.05.2025г. МАОУ гимназия № 1 г. Белебей

Замечания	Мероприятия по устранению замечаний	Необходимые средства для устранения замечаний	Дата устранения замечаний	Примечания
1. В пищеблоке МАОУ гимназия № 1 г. Белебей Республики Башкортостан по адресам: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Пионерская, 56; 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Фурманова, 100/1, недостаточно посуды из нержавеющей стали для приготовления блюд, используется кухонная алюминиевая посуда, что является нарушением требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	Организатор питания ООО «Комбинат питания» обеспечит пищеблоку МАОУ гимназия № 1 г. Белебей недостающей посудой.		до 01.08.2025 г.	
2. В кабинете № 2, 5, 7 МАОУ гимназия № 1 г. Белебей Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Фурманова, 100/1; в кабинете № 13 информатики по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Пионерская, 56, учебная доска для работы с которыми используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения (софитом), направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением обязательных требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические	В кабинетах № 2, 5, 7 дополнительного корпуса и в кабинете № 13 основного корпуса установить софиты над доской	28 000,00	до 01.08.2025 г.	При наличии финансирования

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;				
3. В рекреациях, учебных кабинетах № 2, 6 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Фурманова, 100/1; в учебных кабинетах № 8, 9, 10 по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Пионерская, 56, отопительные приборы не имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей, что является нарушением обязательных требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	В рекреациях, в учебных кабинетах № 2, 6 дополнительного корпуса и № 8, 9, 10 основного корпуса установить ограждающие устройства на отопительные приборы	18 000,00	до 01.08.2025 г.	При наличии финансирования
4. В кабинете № 4 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Фурманова, 100/1, допускается освещение с разным световым излучением ламп (желтый и белый спектр), тогда как система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, что является нарушением требований п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	Заменить лампы в кабинете № 4.		до 01.08.2025 г.	
5. В кабинете информатики № 7 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул. Пионерская, 56, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением обязательных требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии	Установить в кабинете № 7 светильники в количестве 15 штук.	20 000,00	до 01.08.2025 г.	При наличии финансирования

населения», п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;				
6. В кабинетах № 7, 8 МАОУ гимназия № 1 г. Белебя Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, 100/1, в пищеблоке по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, 56, открываемое окно не оборудовано москитной сеткой, что является нарушением требований ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	В кабинете № 7, 8 дополнительного корпуса и пищеблоке основного корпуса установить москитные сетки на окна.	7 500,00	до 01.08.2025 г.	При наличии финансирования
7. Учебные кабинеты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, системой водоотведения МАОУ гимназия № 1 г. Белебя Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Фурманова, 100/1; кабинет физики не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, системой водоотведения по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Пионерская, 56, что является нарушением обязательных требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	В кабинетах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дополнительного корпуса и в кабинете физики установить умывальники.	40 000,00	до 01.08.2025 г.	При наличии финансирования
8. В туалете МАОУ гимназия № 1 г. Белебя Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул. Пионерская, 56, для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек, оснащенную душевым поддоном с гибким шлангом,	Оборудовать комнату личной гигиены, оснащенную биде в основном корпусе.	7 000,00	до 01.08.2025 г.	При наличии финансирования

биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, что является нарушением обязательных требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».				
---	--	--	--	--

Директор
МАОУ гимназия № 1 г. Белебей



З.С. Ханнанова