



Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Партизанская 53
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

От «21» января 2022 г. № 1

1.Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Абзаево муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан, ИНН 0230002250, ОГРН 1020201203802

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер - 006)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) В ходе проведения мониторинга систем противопожарной защиты установлено что в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа с.Абзаево муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан, по адресу: 452505, РБ, Кигинский район, с.Абзаево, ул.Школьная, д.4; 452505, РБ, Кигинский район, д.Алагузово, ул.Гагарина, д.77; 452505, РБ, Кигинский район, д.Масяково, Г. Камалова, 65, при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре не обеспечивается вывод соответствующего сигнала в подразделение пожарной охраны

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) ч.7 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2,

Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

- 1) принять меры по недопущению указанных требований пожарной безопасности;
- 2) направить уведомление об исполнении предостережения по истечении 60 дней, но не позднее 65 дней, со дня его получения в Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул.Партизанская, д. 53, либо на адрес электронной почты **32_ogps@mail.ru**.

Информирую, что за непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Предостерегаемое лицо вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов РБ по пожарному надзору Хабибуллин А.Б.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



(подпись)

Государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов РБ по пожарному надзору Хабибуллин Артур Булатович, тел: 8(34748) 3-12-34, E-mail: 32_ogps@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))