

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453262 г. Салават, ул. Матросовая, 30 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)



Предписание № 2508/006-02/76-В/ПВП от 08.09.2025
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30
«Лесовичок» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан
Заведующая Никерина Ольга Владимировна

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки №2508/006-02/76-В/ПВП от 27.08.2025, в соответствии с требованиями пункта 7 части 1 статьи 57, статья 61.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период с «26» августа 2025 г. по «08» сентября 2025 г. проведена **внеплановая выездная проверка** КНМ 02250061000218916044. Проверку провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района по пожарному надзору Семенчук Елена Рифовна в отношении объекта защиты: здания и помещений объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Лесовичок» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее – МАДОУ детский сад № 30 «Лесовичок» комбинированного вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ), ИНН 0261011092, расположенного по адресу: 453203, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Промысловая, д. 7а. (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Никериной Ольгой Владимировной – заведующей МАДОУ детский сад № 30 «Лесовичок» комбинированного вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ, паспорт 8011 №400531 выдан ОУФМС России по Республике Башкортостан от 17.10.2011
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Система автоматической пожарной сигнализации объекте защиты смонтирована и обслуживается без соответствующей проектной документации.	ч. 1, 4 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123 от 22.07.2008); п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ № 1479)	03.08.2026	
2.	Руководитель не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. К выполнению работ привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение	ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020	03.08.2026	
3.	Допущена эксплуатация АПС СОУЭ сверх срока службы, при этом отсутствует информация изготовителя о дальнейшей эксплуатации, а также не обеспечено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 ППР в РФ № 1479	03.08.2026	
4.	На объекте установлен прибор Сигнал-20. Линии связи прибора находятся в отключенном состоянии, при включении линий связи ППКП переходит в режим «пожар», происходит включение технических средств СОУЭ	п. 54 ППР в РФ № 1479	03.08.2026	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по г. Салават и Ишимбайскому району Республики Башкортостан
по пожарному надзору Семенчук Е.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«08» 09 2025 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ детский сад № 30 «Лесовичок»
комбинированного вида г. Ишимбая
МР Ишимбайский район РБ
Никерина Ольга Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)
«08» 09 2025 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.