

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
г. Уфа Ул. Караидельская, 48, тел.(факс.) 8(347)256-87-25

(наименование территориального органа МЧС России)
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 38/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности объекта защиты муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад «Акбузат» д. Шамонино
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее МДОБУ детский сад
«Акбузат» д. Шамонино)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 38 от 25.03.2019 главного государственного инспектора Уфимского района
по пожарному надзору Салимова Р.С. была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты,
расположенного по адресу: 450521, Республика Башкортостан, Уфимский район,
д. Шамонино, ул. Российская, 98/1 государственным инспектором Уфимского района по пожарному надзору
майором внутренней службы Карамовым Булатом Наилевичем
совместно с заведующей МДОБУ детский сад детский сад «Акбузат» д. Шамонино Мустаевой Э.М.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка а (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации»	01.12.2019	
2.	Запор на двери эвакуационного выхода их спортивного зала не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.12.2019	
3.	Запор на двери эвакуационного выхода их музыкального зала не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.12.2019	
4.	Запор на двери эвакуационного выхода	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства от 25.04.2012 №	01.12.2019	

	их помещения не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	390 «О противопожарном режиме»		
5.	Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система выполненная в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ.	ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».	01.12.2019	
6.	Отсутствует проект на фотолюминесцентные эвакуационные системы	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	01.12.2019	
7.	Ограждение на крыше находится в неисправном состоянии	п. 24 Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390. «Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.»	01.12.2019	
8.	Специальные программы не согласованы в установленном порядке	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденные приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «п. 52. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.»	01.12.2019	
9.	В кабинете старшего воспитателя расстояние от извещателя до электросветильников менее 0,5 м	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.12.2019	
10.	В помещении кладовой музыкального зала расстояние от светильника до хранящегося материала менее 0.5 м	п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.»	01.12.2019	
11.	В помещении кладовой второго этажа расстояние от светильника до хранящегося материала менее 0.5 м	п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.»	01.12.2019	
12.	Не организована перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) в чердачном помещении	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).»	01.12.2019	
13.	Часть помещения мясного цеха кухни не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». «В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного	01.12.2019	

		оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток»;		
14.	Часть помещения овощного цеха кухни не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». «В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток»;	01.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

«31» июля 2019 г.

Б.Н. Карамов
(должность, фамилия, инициалы)
государственного инспектора

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«31» июля 2019 г.

Заведующий МДОБУ детский сад «Акбузат» д. Шамонино
Мустаева Э.М.

(должность, фамилия, инициалы)