

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
БЛАГОВЕЩЕН КАЛАҢЫНЫҢ
БАЛАНЫ ҮСТЕРЕҮ ҮЗӘГЕ 14-СЕ БАЛАЛАР БАКСАҢЫ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БУУ 14-се балалар баксаһы МАМББМУ)
Д.Бедный ур., й., 66/1
Благовещен районы, Благовещен,
Башкортостан Республикаһы, 453431
Тел. /факс (34766) 3-25-75
E-mail: madoucr14@yandex.ru
<http://ds14-blag.do.am/>



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 14»
Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ «ЦРР - детский сад № 14»)
Д.Бедного ул., д. 66/1,
Благовещенский район, г. Благовещенск,
Республика Башкортостан, 453431
Тел. /факс (34766) 3-25-75
E-mail: madoucr14@yandex.ru
<http://ds14-blag.do.am/>

ОКПО 64150843, ОГРН 1100280029376, ИНН/КПП 0258013149/025801001

13.04.2022 № 002

Информация
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
согласно предписания Бирского межрайонного ОНД и ПР УНДиПР Главного
управления МЧС России по Республики Башкортостан от 23.11.2021 №198/1

1. Пожарный пост обеспечен инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта защиты.
2. У кабинета прачечной пожарный рукав присоединен к крану и стволу.
3. Документы о прохождении обучения ответственными лицами мерам пожарной безопасности в наличии имеются.
4. Ковровые дорожки на путях эвакуации устранены.
5. Цветочные горшки на путях эвакуации убраны.
6. Средства на изготовление технической документации на систему пожарной автоматики заложены в план ФХД 2022 год. Данный пункт предписания планируется выполнить в первом квартале 2022 года.

Заведующий



О.В.Фролова

