

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан,
(наименование территориального органа МЧС России)
г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1 т. (347) 237-49-28, тел. доверия (347) 233-99-99
e-mail: cancel@mchsrb.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Белебей, Белебеевскому и Ермекеевскому
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
районам РБ управления надзорной деятельности и профилактической работы,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
452000 Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а
телефон 8(34786) 4-21-00 и 4-15-98 e-mail: belebeyogpn@mail.ru;
Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Пушкина, 14 телефон 8(34741) 2-75-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Усман - Ташлы МР Ермекеевский район РБ
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
Мухаметшиной Айгуль Фатыховне

(индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора города Белебей, Белебеевского и Ермекеевского районов РБ по
пожарному надзору Левашова А.Е. № 7 от 01 февраля 2016 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 10 час. 00 мин. "01"марта 2016 г. по 17 час. 00 мин. "01" марта 2016г.
проведена плановая проверка государственным инспектором города Белебей,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Белебеевского и Ермекеевского районам РБ по пожарному надзору Динисламовым
(проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Русланом Разимовичем

зданий и помещений муниципального образовательного бюджетного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Усман-Ташлы, расположенных по адресам:
с. Усман Ташлы, ул. Центральная, д. 13, с. Старошахово, ул. Центральная, д. 12, с.
Старые Сулли, ул. Школьная, д.155, совместно с директором муниципального
образовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с.
Усман-Ташлы Мухаметшиной Айгуль Фатыховной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5

с. Усман Ташлы, ул. Центральная, д. 13				
1	В подвальном помещении здания школы установить автоматическую пожарную сигнализацию.	п.61, 63 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012	20.08.2016	
2	В левом крыле помещения кухни, здания школы на путях эвакуации установить табло «Выход».	п.61, 63 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012	20.08.2016	
с. Старошахово, ул. Центральная, д.12				
3.	С работниками не проводятся внеплановые инструктажи по мерам пожарной безопасности.	п. 3 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012	20.08.2016	
4.	В помещении электрощитовой установить автоматическую пожарную сигнализацию.	п.61, 63 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012	20.08.2016	
5.	Помещения школы не отделены от помещений сельского клуба ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст. 88, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	20.08.2016	
с. Старые Сулли, ул. Школьная, д. 155				
6.	В помещении электрощитовой установить автоматическую пожарную сигнализацию.	п.61, 63 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012	20.08.2016	
7.	Помещения школы не отделены от помещений сельского клуба ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст. 88, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	20.08.2016	
8.	Не организована перемотка пожарных рукавов не реже одного раза в год.	п. 57 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012	20.08.2016	
9.	Допущено эксплуатация просроченного огнетушителя.	п. 478 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012	20.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Белебей,
Белебеевского и Ермекеевского районов РБ
по пожарному надзору Динисламов Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)




(подпись)

"02" марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МОКУ СОШ с. Усман-Ташлы
МР Ермекеевский район РБ
Мухаметшина Айгуль Фатыховна
(должность, фамилия, инициалы)

"02" марта 2016 г.