

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:



учетный номер проверки: 02220061000201131754 дата присвоения: 26.08.2022

(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Учалинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Горнозаводская, 1, г. Учалы, 453700, телефон: (34791) 2-19-12, e-mail: onduchal@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 72/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 села Миндяк муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения Врио начальника Учалинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы (далее – ОНДиПР) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее - УНДиПР) Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – Врио главного государственного инспектора Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору Чекушкина Сергея Викторовича от 26 августа 2022 года № 72, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», в период с «1» сентября 2022 г. по «14» сентября 2022 г. проведена плановая выездная проверка Главным государственным инспектором Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору Чекушкиным Сергеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

Объекта защиты – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 села Миндяк муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Миндяк, ул. Почтовая, д.14

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Ильгамовой Гузель Расиховной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушено	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (Автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479	01.08.2023	
2.	В здании школы, в помещении спортзала и подсобного помещения в библиотеке, отсутствует автоматическая пожарная	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС, представлен в таблицах 1-4. (ст. 4 Федерального закона №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, таблица 3 п. 48 СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности)	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Главный государственный инспектор
Учалинского и Абзелиловского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору Чекушкин С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

«14» сентября 2022 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 села Миндяк муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан Ильгамова Г.Р.

«14» сентября 2022 г.



(подпись)