



от 09.10.2025 ПМ 02250041000119645723

Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и

Ишимбайском районе

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Хмельницкого, 70

Тел/Факс: (34763)5-01-10 rpnr08@rpnr.ufanet.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 02-23/1968-ПВ г.Салават, ул. Б.Хмельницкого, д. 70 « 31 » октября 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Пудовкиной Светланой Александровной, главным специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14
«Теремок» комбинированного вида города Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан ИНН 0261009537, ОГРН 1020201773459;

адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 453205, Республика Башкортостан,
Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 46, корп. А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- - в санузле, раздевальной комнате групповой № 11, в санузле групповой № 12 конструкция
окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, оконные рамы
старые, ветхие, имеют дефекты и повреждения, в нарушение п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20);

-отмечается течь кровли в санузле групповой № 6, игровой комнате групповой № 11, раздевальной комнате групповой № 13, на потолке подтеки от атмосферных осадков, имеются дефекты и повреждения, местами отпала штукатурка, в нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

-на собственной территории имеются дефекты покрытия дорожек, подходов к зданию детского сада и к тентовым навесам игровых площадок в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20;

-не проводятся мероприятия по дезинсекции, отсутствует договор на проведение мероприятий по дезинсекции, в нарушение п.2.11.9 СП 2.4.3648-20;

-постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. в нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 ;

- в буфетных групповых № 4, № 5 допускается использование кухонной посуды, с дефектами и механическими повреждениями в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- не проведена ревизия, очистка и контроль эффективности работы системы вентиляции, не представлен документ, подтверждающий обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), в том числе результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, в нарушение требований п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В санузле, раздевальной комнате групповой № 11, в санузле групповой № 12 заменить окна, имеющие дефекты и повреждения, иметь конструкцию окон обеспечивающую возможность проведения проветривания помещений в соответствии с требованиями п.2.7.2 СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения предписания: 03.08.2026

2. Устранить течь кровли в санузле групповой № 6, игровой комнате групповой № 11, раздевальной комнате групповой № 13, на потолке устранить дефекты и повреждения покрытия, отделку стен и потолка выполнить из материалов, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 ;

Срок исполнения предписания: 03.08.2026

3. На собственной территории устранить дефекты покрытия дорожек, подходов в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения предписания: 03.08.2026

4. Организовать и проводить мероприятия по дезинсекции, заключить договор на проведение мероприятий по дезинсекции, представить акты выполненных работ, акты контроля качества, в соответствии с требованиями п.2.11.9 СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения предписания: 27.02.2026

5. Постельные принадлежности (матрацы, подушки) подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. в соответствии с требованиями п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 ;

Срок исполнения предписания: 03.08.2026

6. Провести ревизию, очистку и контроль эффективности работы системы вентиляции, представить документ, подтверждающий обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), в том числе результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;

Срок устранения нарушений: 03.08.2026

7. Не допускать использование в буфетных групповых № 4, № 5 кухонной посуды, с дефектами и механическими повреждениями в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648 -20;

Срок исполнения предписания: 27.02.2026

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Теремок» комбинированного вида города Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан ИНН 0261009537, ОГРН 1020201773459
адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 453205, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 46, корп. А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении п.4, п.7 настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе, по адресу: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Хмельницкого, 70 тел./факс Тел/Факс: (34763)5-01-10 rpnr08@rpnr.ufanet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «27» февраля 2026 г.;

Информацию о выполнении п.1, п. 2, п.3, п.5, п.6 настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе, по адресу: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Хмельницкого, 70 тел./факс Тел/Факс: (34763)5-01-10 rpnr08@rpnr.ufanet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» августа 2026 г.;

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

С.А. Пудовкина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 31 » в 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

