

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах

ул. Калинина, 18, г. Бирск, Республика Башкортостан, 452455
тел/факс (34784) 3-47-86 тел. 3-36-07 E-mail: rpnrb05@rpnrb.ufanet.ru

МБОУ СОШ № 7 г.Бирск МР
Бирский район РБ, 452455, РБ,
Бирский район, г.Бирск,
ул.Пролетарская, д.140

(место составления акта)

«29» октября 2018 г.

(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 3959

По адресу/адресам: 452455, РБ, Бирский район, г.Бирск, ул.Пролетарская, д.140
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан о проведении плановой проверки № 3959 от 04.09.2018г. Жеребцова А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановой выездной проверки в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 г.Бирск МР Бирский район Республики Башкортостан
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" октября 2018г.с 09 час. 00 мин.до 11 час. 00 мин.Продолжительность 2 часа 00 мин
"19" октября 2018г.с 09 час. 00 мин.до 11 час. 00 мин.Продолжительность 2 часа 00 мин
«22» октября 2018г.с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.Продолжительность 2 час 00 мин
«29» октября 2018г.с 01час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.Продолжительность 03 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 09 часов 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 7 г. Бирска Плотников А.А. У _____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Зарипова Зульфия Анасовна, исполняющая обязанности специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Карaidельском, Мишкинском, Татышлинском районах.

Гусманова Д.Г., заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз

Помощник врача по общей гигиене Загитова А.Ф., Фельдшер-лаборант Нуриева Т.В., филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Карaidельском, Мишкинском, Татышлинском районах

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510408 выдан 02.02.2017г. Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ СОШ № 7 г. Бирска Плотников А.А. _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

МБОУ СОШ № 7 г.Бирск МР Бирский район РБ относятся к категории значительного риска. Количество учащихся – 1098. Количество сотрудников: 108. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки, на момент анализа которых выявлены нарушения.

Здание школы расположено в зоне жилой застройки. Территория ограждена, очищена от мусора и сухой травы. На территории выделены физкультурно-спортивная, хозяйственная, учебно-опытная зона. Физкультурно-спортивное оборудование, расположенное в физкультурно-спортивной зоне соответствует росту и возрасту обучающихся. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора в хозяйственной зоне установлены контейнеры на твердом основании и с плотно закрывающимися крышками. Заключен договор на вывоз мусора с ООО «Бирсккомундорстрой» и на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции с ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция». Ежемесячно проводятся мероприятия дератизации, дезинсекции (акты проведенных работ представлены).

Школа расположена в 3-х этажном кирпичном корпусе, которая построена в 2001 году. Имеются учебные кабинеты, учебная мастерская, спортивный зал, столовая, пищеблок, складские помещения, административные помещения. Гардероб расположен на первом этаже, для верхней одежды установлены вешалки, отсутствуют ячейки для обуви. Кабинеты химии, физики и биологии оборудованы лаборантскими, демонстративные столы отсутствуют; для хранения реактивов имеются отдельные шкафы, которые закрываются на замок; кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Спортивный зал расположен на первом этаже. При спортивном зале предусмотрены: снарядная, отдельные раздевалные для мальчиков и девочек.

Мастерская трудового обучения оформлена в соответствии с требованиями нормативных документов, аптечка первой медицинской помощи в наличии.

На каждом этаже имеются санитарные узлы, с наличием туалета и раковин для мытья рук, отдельных для девочек и мальчиков.

Имеется оборудованный кабинет медицинской сестры. Для оказания медицинской помощи заключен договор о взаимном сотрудничестве с ГБУЗ РБ Бирской ЦРБ.

Все учебные классы оборудованы учебными досками, софиты местами отсутствуют. Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, соответствует росту- возрастным показателям и требованиям эргономики, местами маркировка отсутствует. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом. При оборудовании учебных помещений соблюдены размеры проходов и расстояний во всех учебных кабинетах. В кабинете информатики расположены ПЭВМ с ВДТ на базе плоских

дискретных экранов (площадь на дно рабочее место соответствует требованиям нормативов - 5,1 м²). Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м.

Окна во всех учебных кабинетах выполнены из цельного стеклопакета; проветривание учебных кабинетов проводится во время занятий. Освещение смешанное, естественное - от оконных проемов, искусственное - от люминесцентных ламп. Замена перегоревших ламп проводится не своевременно.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение, канализация, отопление - централизованное. Горячее водоснабжение - на момент проверки отсутствует.

В школе питьевой режим не организован.

Обучение 2-х сменное, в ходе проведения проверки проведен анализ расписания уроков, расписания дополнительных занятий, графика подачи звонков. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Имеется расписание уроков для обязательных занятий. Факультативные занятия не проводятся. При составлении расписания уроков учтено чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля с гуманитарными предметами.

Обучение в 1-м классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе с использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии с наличием динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в расписании в звонков. Однако в расписание уроков учащихся 1 класса за первую четверть указана динамическая пауза с продолжительностью 30 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Учтен общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов - проводятся 4 урока в день и 1 раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры. Во вторую смену в школе дополнительные занятия не проводятся.

На оказание услуг по организации питания учащихся заключен муниципальный контракт между МБОУ СОШ № 7 г.Бирска и ИП Верещагина А.А.

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 25.06.2018 №38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов» проведена проверка исполнения нормативных требований по профилактике гриппа и ОРВИ. На момент проверки в образовательной организации не проводится санитарно-просветительская работа среди сотрудников, учащихся и их родителей.

Проведены замеры параметров микроклимата, освещенности, пробы готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические исследования, продовольственного сырья и пищевой продукции на соответствие требованиям нормативно-правовых актов, что подтверждаются протоколами лабораторно-инструментальных исследований филиала испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

с «15» октября 2018г. по «29» октября 2018г. в МБОУ СОШ № 7 г.Бирск МР Бирский район РБ, расположенного по адресу 452455, РБ, Бирский район, г.Бирск, ул.Пролетарская, д.140, при проведении плановой выездной проверки в нарушении требований ст.ст. 11,17, 24, 28, 39 Федерального Закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее 52-ФЗ), Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ (далее 15-ФЗ) и требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), а именно:

Согласно п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.

На момент проверки отсутствует цветная маркировка учебной мебели в кабинетах №№ 109, 110, 202, 204, 215, 216, 313, 314.

Согласно п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24°C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20°C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната, - 20 - 24°C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22°C, душевых - 24 - 25°C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21°C, душевых - 25°C.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

На момент проверки невозможно контролировать температурный режим учебных кабинетов №204, 211, отсутствуют бытовые термометры.

Согласно п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-1 Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

На момент проверки проветривания учебных помещений проводится во время занятий (в кабинетах №№ 301, 310, 311, 312, 313)

Согласно п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.

На момент проверки в помещениях медицинского назначения, столовой, мастерских трудового обучения, кабинетах домоводства, помещениях начальных классов, физики, химии и биологии, лаборантских, туалетах общеобразовательных организаций отсутствует горячее водоснабжение.

Согласно п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца.

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

На момент проведения проверки при анализе личных медицинских книжек работников учреждения установлено:

-у 4 работников учреждения (Ермакаевой М.В. – учитель английского языка, Хамидуллиной М.Л. – учитель, Гайнетдиновой З.М. – учитель, Игошиной Ю.Н.) в личной медицинской книжке отсутствуют отметки о проведении ревакцинации против кори;

Согласно п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 Во всех видах общеобразовательных организаций организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

На момент проверки в образовательной организации не представлены документы, подтверждающие проведение неспецифической (санитарно-гигиенической) профилактики

гриппа и ОРВИ в виде санитарно-просветительской работы: на информационных стендах отсутствуют сведения о необходимости профилактики гриппа, не представлены протокола родительских собраний с указанием сведений о необходимости проведения профилактики гриппа и ОРВИ в период эпидемического сезона и другие.

Согласно п.8.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 В общеобразовательных организациях питьевой режим обучающихся организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

На момент проверки в кабинетах 201, 202, 203, 205, 211, 218, 314, не организован питьевой режим.

Согласно п. 4 ст.11 ФЗ-15 Организация осуществления мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака: просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма.

На момент проверки директором не исполнено обязательные требования по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, на территории школы осуществляется свободное табакокурение, что подтверждается наличием большого количество окурков (более 30 шт.) на южной стороне школы.

Нарушения допущены из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей директора МБОУ СОШ №7 г. Бирска Плотникова Андрея Александровича.

с «15» октября 2018г. по «29» октября 2018г. в МБОУ СОШ № 7 г.Бирск МР Бирский район РБ, расположенного по адресу 452455, РБ, Бирский район, г.Бирск, ул.Пролетарская, д.140, при проведении плановой выездной проверки в нарушении требований ст.ст. 11,17, 24, 28, 39 Федерального Закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» (далее 52-ФЗ) и требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), а именно:

Согласно п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 При проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащают вешалками для одежды и ячейками для обуви.

На момент проверки в гардеробах начальных классов и старших классов отсутствуют ячейки для обуви.

Согласно п.4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать:

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательной организации на жизнь и здоровье обучающихся.

На момент проверки в спортивном зале обнаружены шатающиеся стойки шведской стенки.

Согласно п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать, с учетом возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.

На момент проверки в помещениях начальных классов (в кабинетах 107, 108) отсутствуют умывальные раковины с наличием мыла и полотенца. В кабинетах 4 классов (в кабинетах 201, 202) рядом с умывальными раковинами отсутствуют полотенца.

Согласно п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

На момент проверки в окнах кабинетов русского языка и литературы, технологии на стеклах имеются трещины.

Согласно п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

На момент проверки в учебных классах №№ 107, 108, 115, 216 отсутствуют софиты.

Согласно п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

На момент проверки в кабинете химии обнаружены вышедшие из строя 3 источника света, в гардеробе для старших классов 5 источников света.

Нарушения допущены из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей директора МБОУ СОШ №7 г. Бирска Плотникова Андрея Александровича.

с «15» октября 2018г. по «29» октября 2018г. в МБОУ СОШ № 7 г.Бирск МР Бирский район РБ, расположенного по адресу 452455, РБ, Бирский район, г.Бирск, ул.Пролетарская, д.140, при проведении плановой выездной проверки в нарушении требований ст.ст. 11,17, 24, 28, 39 Федерального Закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» (далее 52-ФЗ) и требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), а именно:

Согласно п.6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню.

На момент проверки фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню.

По примерному меню предусмотрено:

Каша Артек молочная вязкая
Бутерброд с сыром
Чай с сахаром
Салат «Здоровье»
хлеб пшеничный
суп из овощей
жаркое по домашнему
кисель
булочка «Веснушка»

фактически:

каша Артек молочная вязкая
корж молочный
какао с молоком
хлеб 1/сорт
сосиска отварная
макаронные изделия отварные
чай с сахаром
салат картофельный с солеными огурцами
щи из свежей капусты со сметаной

Согласно п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (**форма 2 приложения 10** настоящих санитарных правил). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

На момент проведения проверки суточная проба коржа молочного, сосисок отварных не отобрана на 19.10.2018г.

Согласно п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 Ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное руководителем образовательного учреждения, меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

На момент проведения проверки обнаружено не согласованное руководителем МБОУ СОШ №7 г. Бирска МР Бирский район Республики Башкортостан ежедневное меню, утвержденное ИП Верещагиным А.А.

Согласно статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

На момент проверки нарушения иных требований нормативных документов не обнаружено.

На ответственное лицо за данные нарушения составлен протокол об административном правонарушении.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

У 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

-протокола лабораторно - инструментальных исследований филиала испытательного лабораторного центра ФБУЗ « Центр гигиены эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах;

-заверенные копии приказов и должностных инструкций лиц, ответственных за совершение административных правонарушений;

-предписание об устранении выявленных нарушений от 29.10.2018г. № 02-20-3959

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  _____ Зарипова З.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

У

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 29 » _____ октября _____ 2018 г.

У 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц) проводившего проверку)