

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс 8(347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rosпотребнадзор.ru <http://www.02.rosпотребнадзор.ru>

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**



от 20.11.2025

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р.Зорге, д.58

(место выдачи предписания)

Мною, Сагидуллиной А.А. — главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Росинка» г.Благовещенска Республики Башкортостан, 453431, Республика Башкортостан, город Благовещенск, улица Седова, дом 120/1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1) Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № 02-20-07-Э8988-2025 от 28.11.2025 результаты измерений физических факторов (искусственная освещенность) не соответствуют требованиям раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21: по данным протокола испытаний (измерений) № 02-00/47416-01-25 от 19.11.2025 оценка соответствия/несоответствия продемонстрировала, что средняя освещенность при системе общего освещения на полу (Г-0,0 м) в игровой подготовительной группы «Лилия», с учётом двухстороннего интервала неопределенности, не соответствует требованиям раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21: средняя освещенность при системе общего освещения на полу (Г-0,0 м) в игровой подготовительной группы «Лилия», фактически составила 260 ± 18 лк, при норме не менее 400 лк.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: привести в соответствие среднюю освещенность в игровой подготовительной группы «Лилия» в соответствии с разделом V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 20.04.2026.

В качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований представить документы, подтверждающие выполнение работ.

Срок исполнения: 20.04.2026.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Росинка» г.Благовещенска Республики Башкортостан

453431, Республика Башкортостан, город Благовещенск, улица Седова, дом 120/1

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление по Роспотребнадзору по Республике Башкортостан по адресу: 450054, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.58, тел./факс 8(347)2299049, E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом п.1 до 20.04.26 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков



Сагидуллина А.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

01.12.2025

заведующий



(подпись)

Киселева С.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____