

**Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РБ, г.Салават, ул.Уфимская, д.40, кабинет 2
(место составления акта)

«24» апреля 2019 г.
(дата составления акта)
«17» часов «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 50

По адресу/адресам: 453260, Республика Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 76
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярева Сергея Викторовича №50 от 25.03.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении объекта защиты: здания, помещения, правообладатель Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 29» городского округа город Салават Республики Башкортостан (МАДОУ №29 г.Салавата) (юридический адрес: 453260, Республика Башкортостан, город Салават, улица Уфимская, 76)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 15ч.00 мин по 18ч. 00 мин «16» апреля 2019 г. Продолжительность: 3 часа 00 мин

с 14ч.30 мин по 16ч. 30 мин «22» апреля 2019 г. Продолжительность: 2 часа 00 мин

с 16ч.00 мин по 17ч. 00 мин «24» апреля 2019 г. Продолжительность: 1 час 00 мин

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Салаватским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Шишкова Наталья Викторовна - заведующий МАДОУ №29 г. Салавата 26.03.2019г. в 09ч.10мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Куценко Сергей Владимирович - заместитель главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)

При проведении проверки присутствовали: Шишкова Наталья Викторовна - заведующий МАДОУ №29 г. Салавата, Ахметшина Резида Ягофаровна – заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ №29 г. Салавата

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сведения о физ. лицах, допустивших нарушения
Здание детского сада 1965 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МАДОУ №29 г. Салавата от 01.04.2019г. исх.№392 капитальный ремонт здания не производился. Реконструкции, техническое перевооружение и изменение функционального назначения помещений не проводились. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам.			
1.	Не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации: - входные тамбуры в здание детского сада; - кабинет психолога	ст. 54, 91ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил.А п.А.3, п.А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	Зам. заведующего по АХЧ Ахметшина Р.Я.
2.	В кабинете музыкального руководителя установлен только один точечный дымовой пожарный извещатель автоматической системы пожарной сигнализации	НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы правила проектирования» п. 12.16	Зам. заведующего по АХЧ Ахметшина Р.Я.
3.	В помещениях над дверями эвакуационных выходов, обозначенных на планах эвакуации людей при пожаре, не обеспечено в полном объеме наличие световых оповещателей «Выход»	п.п. 3.1, 3.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	Зам. заведующего по АХЧ Ахметшина Р.Я.
4.	Прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации марки «ГРАНИТ-16» по защите здания установлен в коридоре - в помещении не защищенном от несанкционированного доступа	ст.83, 103 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	Зам. заведующего по АХЧ Ахметшина Р.Я.
5.	В переходе между центральным и северным корпусами высота горизонтальных участков эвакуационного пути, образованных балками перекрытия и лестничных клеток, составляет менее 2 м (фактически 1,75м; 1,81м; 1,91м; 1,88м)	прим.2 п.4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»	Зам. заведующего по АХЧ Ахметшина Р.Я.
6.	В полу на пути эвакуации из раздевалок групп №№1, 2 в тамбуры, ведущие к дверям непосредственно наружу, допущена прокладка труб отопления с устройством лестниц с 2-мя ступенями. Число ступеней должно быть не менее 3-х, либо должен быть выполнен пандус с уклоном не менее 1:6.	п.п.3.9, 3.11 СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»	Зам. заведующего по АХЧ Ахметшина Р.Я.
7.	Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №№3, 11, 12 и комплекса помещений изостудии, со следующими нарушениями: - расстояния между вертикальными элементами лестничных перил более 10 см – фактически на лестнице из группы №3 расстояние составляет от 17 см до 42 см; на лестнице из изостудии расстояние составляет 19 см; на лестнице из группы №11 расстояние составляет 18 см; на лестнице из группы №12 расстояние составляет от 18 см до 40 см; - отсутствует дополнительное ограждение высотой 50 см от перил лестниц; - ограждение площадок и лестничных маршей лестниц на путях эвакуации выполнено высотой менее 0,9 м – фактически из группы №3 – 0,76м; из изостудии – 0,72м; из группы №11 – 0,79м; из группы №12 – 0,79м;	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.3.30 СНиП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»; п.3.10 СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;	Зам. заведующего по АХЧ Ахметшина Р.Я.

- между площадкой и лестничным маршем изостудии допущена щель в 20 см		
--	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не соответствует предмету проверки*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не соответствует предмету проверки*

нарушения выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание Салаватского межрайонного ОНДиПР № 50/1/1 от 24.04.2019г. на 3 стр. в 1 экз., Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 24.04.2019г. на стр. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Куценко Сергей Владимирович - заместитель главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шишкова Наталья Викторовна - заведующий МАДОУ №29 г. Салавата

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» 04 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)