



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО - УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

450064, Уфа, ул. Мира, 14. Телефон: (347) 279-96-00, Факс: (347) 279-96-04
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 31-284-1252П

Республика Башкортостан,
Бакалинский район

01.06.2021
15 час 10 мин.

Законному представителю юридического лица:
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Бузюрово муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (сокращенное наименование МОБУ СОШ с. Бузюрово), ИНН 0207003015, ОГРН 1020200610990.

Комиссия Западно-Уральского управления Ростехнадзора в составе:
Тарасов Андрей Николаевич, главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газораспределения и газопотребления Западно-Уральского управления Ростехнадзора;

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки, допущенных при эксплуатации объекта: сети газопотребления - 452664, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бузюрово, ул. Школьная, д. 63.

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного нормативного документа	Срок устранения нарушения
1	При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение: - прогиба газопровода по фасаду котельной.	П.70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. Пост. Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 30.08.2021
2	При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы, а именно: внутренние, фасадные, сбросные газопроводы.	П.70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. Пост. Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 30.08.2021

Не выполнение предписания в установленные сроки является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Главный государственный инспектор

Западно-Уральского управления Ростехнадзора _____

А.Н. Тарасов

С предписанием № 31-284-1252П от 01.06.2021 ознакомлен(а) и один экземпляр на 2-х листах для исполнения получил(а):

Директор МОБУ СОШ с. Бузюрово Сидоров Вячеслав Евгеньевич.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя по доверенности)

« 01 » июня 20 21 г. _____

подпись

БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАҢЫ БАКАЛЫ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БОЗОР
АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ
БИРЕҮ МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

(Бозор а. УДББМ МДБББУ)

452664, Башкортостан Республикасы, Бакалы
районы,

Бозор ауылы, Мәктәп урамы, 63 йорт

Тел. /факс (34742) 2-84-20

E-mail: buzursosh@yandex.ru



МУНИЦИПАЛЬНЕСЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
СЕЛА БУЗЮРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МОБУ СОШ с. Бузюрово)

452664, Республика Башкортостан,
Бакалинский район с.Бузюрово ул.Школьная, 63.

Тел. /факс (34742) 2-84-20

E-mail: buzursosh@yandex.ru

Исх. № 35 от 10.06.2021 г.

На № 31-284-1252 П от 01.06.2021 г.

Главному государственному
инспектору Западно-Уральского
управления Ростехнадзора
А.Н. Тарасову

В соответствии с предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Западно-Уральского управления от «01» июня 2021 года №31-284-1252П муниципальное общеобразовательная бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бузюрово Бакалинского района Республики Башкортостан в срок до «30» августа 2021года устранила указанные в предписании нарушения технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

1. При эксплуатации наземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение: - прогиба газопровода по фасаду котельной. **Устранено.**

Обеспечен мониторинг и устранен прогиб газопровода по фасаду котельной.

2. При эксплуатации наземных газопроводов эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы, а именно: внутренние, фасадные, сбросные газопроводы.

Устранено.

Обеспечены и устранены повреждения изоляционного покрытия(окраски) и состояния металла трубы, а именно: произведена покраска внутренних, фасадных и сбросных газопроводов.

Директор МОБУ СОШ с. Бузюров:



 В.Е. Сидоров