

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 02230061000209008613 от 21.12.2023



Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

453400, Республика Башкортостан, г. Давлеканово ул. Красногвардейская, 3б
тел.: (34768) 2-11-35; (34754) 3-47-04; (34747) 2-96-98; (34773) 3-35-01; (34797) 3-19-22,

E-mail: valiev.i@02.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "21" декабря 2023 г. № 724

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЕНУШКА" Р.П.ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ИНН 0250146549

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального пожарного надзора (реестровый номер функции – 006)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ и СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

5.0.1 (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

452170, Республика Башкортостан, р-н Чишминский, рп. Чишмы, ул. Центральная, д. 14

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий: выбором типов пожарных извещателей; выбором алгоритма принятия решения о пожаре; защитой от ложных срабатываний. (п. 6.1.3 СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021).

2. Выбор типа ИП следует проводить на основе характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии, а также с учетом

требований пункта 6.5 настоящего свода правил. (п. 6.2.1 СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021).

3. Защиту от ложных срабатываний следует обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприятий: выбором типа ИП; применением ИП, не реагирующих на факторы, схожие, но не связанные с пожаром и которые присутствуют при нормальном функционировании объекта [пыль, пар, резкие перепады температуры (например, при открытии дверей) сценический дым, дым и излучение от сварочных работ, солнечное излучение и т. п.]; использованием мультикритериальных ИП; применением экранированных кабелей, кабелей типа «витая пара», оптоволоконных линий связи; использованием алгоритмов принятия решения о пожаре В или С. (п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021.).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с [частью 1 статьи 49](#) Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) Принять меры по недопущению указанных выше требований пожарной безопасности;

2) Направить уведомление об исполнении предостережения не позднее 65 дней со дня его получения в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, расположенного по адресу: 452170, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 52б.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2021 № 290 «О федеральном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший дознаватель Давлекановского,
Альшеевского, Благоварского, Буздякского
и Чишминского района по пожарному надзору
Тухватуллин Альберт Закиевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)