

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

452750, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30,
Тел.: 34782-7-90-16; 7-90-17; 34767-6-76-01; факс: 6-75-01 единый телефон доверия 233-99-99 (код 347)
E-mail: tmzgpn@gmail.com

Предписание № 111 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«17» июня 2021 года

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 26 «Почемучка» городского округа город Октябрьский РБ, заведующей Хачевой Светлане Леонидовне

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 11 июня 2021 г. по 17 июня 2021г. проведена внеплановая, выездная проверка в отношении объекта защиты здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 26 «Почемучка» расположенного по адресу: РБ город Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 206,

Хажиевым Дамиром Амировичем – старшим инспектором Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области гражданской обороны, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с: заведующей Хачевой Светланой Леонидовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Из групповых ячеек групп 102, 117 и кабинета экологии отсутствует второй эвакуационный выход	п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	15.05.2022	
2.	Уклон лестниц 3-го типа с групп второго этажа более 45°	п. 4.4.3 СП 1.13130.2020	15.05.2022	
3.	Из групп 118,101 при выходе ступени лестницы криволинейные в плане	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	15.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

при несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) при их устранении физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан капитан внутренней службы Хажиев Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"17" 06 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая Хачева Светлане Леонидовне

(должность, фамилия, инициалы)

"17" 06 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

CCJ

(подпись)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.