



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел. (347) 273-51-26, cancel@mchsrub.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Давлеканово, ул. Красногвардейская, 3 б, ogpn.davlekanovo@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РБ: 233-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/3 от 22.02.2022**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШ" С.ЧИШМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Временно исполняющего обязанности начальника Давлекановского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан капитана внутренней службы Курбангалиева Фларита Ришатовича №19 от 26.01.2022 в период с 15 февраля 2022 года с 09 час. 00 мин. по 26 февраля 2022 года до 18 час. 00 мин. проведена плановая проверка государственным инспектором Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Байковым Альмиром Ирековичем

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая Хасанова Р.Р.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А				
1	Отсутствует сквозной проезд со всех сторон здания для пожарной техники.	п. 8.1 СП 4.13130.2013	20.01.2023	
2	Отсутствуют источники наружного	ст. 62 Федерального закона от 22 июля	20.01.2023	

	противопожарного водоснабжения.	2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.9, 10.4 СП 8.13130.2020		
3	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	20.01.2023	
4	Отсутствуют акты проведения испытаний молниезащиты.	СО 153-34.21.122-2003	20.01.2023	
5	Допускается установка датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 50 см. от стен.	п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020	20.01.2023	
6	Допускается хранение и установка горючих материалов (шкафы) на путях эвакуации, которые сужают и препятствуют свободной эвакуации людей при пожаре.	п. 16 ж), 27 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	20.01.2023	
7	Допускается перепад высот на пути эвакуации из старшей группы к эвакуационному выходу наружу.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
8	Ширина пути эвакуации из старшей группы менее 1,2 м. (факт. 78, 79, 81, 88 см.).	п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
9	Ширина эвакуационного выхода из старшей группы наружу менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
10	Приемно-контрольный прибор установлен в коридоре и не защищен от несанкционированного доступа.	п. 5.12 СП 484.1311500.2020	20.01.2023	
11	Двери во все помещения (кладовых) для хранения горючих материалов в группах не противопожарные.	СП 4.13130.2013 пункт 5.2.6	20.01.2023	
12	Ширина эвакуационного выхода из средней группы наружу менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
13	Ширина запасного выхода из старшей группы наружу менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
14	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35в Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	20.01.2023	
15	Допускается установка датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 1 м. от вентиляционных отверстий.	п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020	20.01.2023	
16	Ширина основного эвакуационного выхода из левого крыла менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
17	Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
18	Ширина запасного выхода из музыкального зала менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
19	При одновременном открывании дверей средней группы и музыкального зала ширина пути эвакуации менее 1,2 м.	п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
20	Отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации в помещении пищеблока.	п. 1 приложение А СП 484.1311500.2020	20.01.2023	
21	Огнетушители, на объекте защиты, не имеют порядковые номера, нанесенные	п. 407, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	20.01.2023	

	на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), размещены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	(утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)		
22	Устройства для самозакрывания противопожарных дверей в неисправном состоянии.	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	20.01.2023	
23	Отсутствует запасной выход из младшей группы.	п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
24	Ширина эвакуационного выхода из младшей группы менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
25	Ширина пути эвакуации людей при пожаре по коридору менее 1,2 м., при открывании дверей из помещений в коридоры.	п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
26	Отсутствует запасной выход из ясельной группы.	п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
27	Ширина эвакуационного выхода из ясельной группы менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	20.01.2023	
28	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости на месте установки противопожарной двери в помещение электропитовой.	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	20.01.2023	
29	Отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации в чердачном помещении и в отдельно стоящих зданиях.	п. 1 приложение А СП 484.1311500.2020		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Завер. *де Мамин* Касимов Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Касимов
(подпись)

Инспектор межрайонного отдела УНД и ПР - государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору
Байков Альмир Ирекович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Байков
(подпись)

22.02.2022