

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 273-42-86 e-mail: oogpn@mchsr.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного надзора)

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30, тел. (34782) 7-90-16,
E-mail: tmzgpn@gmail.com

Предписание № 74/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан,
директору МАОУ Соболевой Т.П.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору Лазарева О.Р. от «05» июня 2020 года №74, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» июня 2020 по «13» июля 2020 г. проведена плановая проверка заместителем главного государственного инспектора г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору подполковником вн.службы Юлчуриным Уралом Юлаевичем МАОУ СОП
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

№8 г.Туймазы по адресу: Туймазинский район, г.Туймазы, ул.70 лет Октября, 9в

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместитель директора МАОУ СОП №8 г.Туймазы Арысланова Гульшат Салаватовна, директор Соболева Татьяна Петровна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Часть крыши здания школы не имеет ограждение кровли	п. 8.11 СНиП 21-01-97*; п.4 ст. 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
2	На объектах защиты с массовым пребыванием людей (50 и более человек) не обеспечено наличие эл.фонарей из расчета не менее 1 на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2020	
3	Огнетушитель ОП №5 без давления	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением	01.09.2020	

		Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
4	двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении	п. 36г Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
5	На плане эвакуации людей при пожаре в актовом зале не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
6	не представлена инструкции о мерах пожарной безопасности, где отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
7	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию школы со всех сторон, перекрыт второй въезд на территорию	п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
8	пожарный кран не укомплектован рукавом в подвале	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
9	не проведена весенняя проверка 2020 года работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
10	помещения тамбуров эвакуационных выходов на 1 этаже малого спортзала, фойе перед актовым залом не оборудованы пожарными извещателями	п. А.3, А.4 Приложения А СП 5.13130.2009
11	в помещении пожарного поста, где расположен прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009
12	Предусматриваемый в составе здания школы пищеблок не выделен противопожарными преградами не ниже 2-го типа	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013
13	в помещении пожарного поста, где расположен прибор приемно-	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от

01.09. 2020

01.09. 2020

01.09. 2020

01.09. 2021

01.09. 2020

01.09. 2020

01.09. 2020

01.09. 2020

01.09. 2021

01.09. 2020

✓	контрольный автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение	25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009
14	При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей установленных в каб.№22, на 2 этаже, уровень звука постоянного шума вместе с сигналом СОУЭ в каб.№22 составил 63 дБА, уровень постоянного шума в помещении составил 53 дБА, тем самым звуковые сигналы СОУЭ в каб.№22 не обеспечили уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, что не соответствует требованиям	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
15	При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей установленных в каб.№12, на 1 этаже, один из речевых оповещателей не включился	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009
16	Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре выполнены кабельными линиями, не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	ч. 2 ст.103 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов
по пожарному надзору Юлчуринов У.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МАОУ Соболева Т.П.

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » июля 2020 г.

Телефон доверия: 8-347-233-99-99

