

РАЙОНЫ ХАКИМИЯТЕ*Башкортостан Республикаһы**Күгәрсен районы муниципаль**районының Подгорный ауылы «Йылмайыу»**балалар баҡсаһы мәкәпкәһә белем биреү**муниципаль автоном учреждениеһы**453334, Күгәрсен районы Подгорный ауылы**Совет урамы 33-сө йорт***РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН***Муниципальное автономное дошкольное**образовательное учреждение детский сад**“Улыбка” село Подгорное муниципального района**Кугарчинский район Республики Башкортостан**453333, Кугарчинский район, с.Подгорное*

исх № 15 ____ от «_08..10.2021»

Государственному инспектору Мезеузовского

Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ

По пожарному надзору

Младшему лейтенанту внутренней службы

Ниязгулову Айрату Асхатовичу

Заведующего МАДОУ детский сад «Улыбка»

С.Подгорное Феофановой А.П.

Отчет об устранении нарушений требований противопожарной безопасности .

Мною были проведены следующие мероприятия по устранению нарушений противопожарной безопасности

№п/П	Вид нарушения требования пожарной безопасности	Результат устранения нарушений
1	Отсутствует освещение таблички светового оповещателя «Выход» Над запасным выходом правого крыла здания	Освещение таблички светового оповещателя «Выход» установлено. Предписание выполнено
2	В коридоре расстояние от ИП до стен(перегородок)составляет менее 0,50м	ИП от стенки перенесен на расстояние .н менее 0,5м Предписание выполнено
3.	Не обеспечен беспрепятственный выход через дверь эвакуационного выхода в тамбуре кухни .проход загроможден	Проход освобожден.беспрепятственный выход через дверь эвакуационного выхода в тамбуре кухни обеспечен. Предписание выполнено
4	Руководитель объекта защиты не	Наличие порядкового номера нанесенно

