



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. К.Маркса д. 19, РБ, г. Кумертау, 453307, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail: gpnkumertau@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 252/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию детский сад №11 «Сказка» комбинированного вида городского округа город Ку-
мертау Республики Башкортостан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника Кумертауского межрайонного от-
дела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республи-
ке Башкортостан Конева Александра Евгеньевича №252 от «12» ноября 2021 года,
учетный номер проверки: 02210061000201345576 дата присвоения: 12.11.2021

в период с «03» декабря 2021 г. по «09» декабря 2021 г.

государственным инспектором г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней
службы Калининой Ольгой Валерьевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МАДОУ Д/С № 11 "Сказка" Андреева Анна Васильевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание расположенное по адресу: 453315, Республика Башкортостан, г. Кумертау, село Ира, ул. Молодежная, 5 1981 года постройки в соответствии с техническим паспортом на здание №2782 от 20.11.2007 Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1 (здание дошкольной образовательной организации)				
1.	В помещениях детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,30 -0,40 м.) <i>(ранее предписано предписанием №251/1 от 09.12.2021)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Далее по тексту СП 5.13130.2009); п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	05.11.2022	
2.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления находится в коридоре и не защищены от несанкционированного доступа <i>(ранее предписано предписанием №251/1 от 09.12.2021)</i>	13.14.5 СП 5.13130.2009	05.11.2022	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход в музыкальном зале при количестве для одновременного пребывания более 10 человек (фактически помещение рассчитано для одновременного пребывания 23 человека, также к помещению музыкального зала пристроена лестница 3-го типа, но не оборудован выход на данную лестницу, фактически отсутствует эвакуационный выход на нее (вместо выхода окно) <i>(ранее предписано предписанием №251/1 от 09.12.2021)</i>	п. 4.6 СНиП 2-л.2-72 Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть (далее по тексту СНиП 2-л.2-72) п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее по тексту СП 1.13130.2020) ч. 1 ст. 89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее по тексту № 123 –ФЗ)	05.11.2022	
4.	В здании кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ) не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их	ст. 82 ч.2 № 123 –ФЗ п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (далее по тексту СП 6.13130.2013)	05.11.2022	

	функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) (провод КСПВ без маркировки нг-FRLS)			
5.	В здании на первом этаже в помещении № 7 в соответствии с техническим паспортом на здание (над ПКП) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя менее 150 мм. (фактически оповещатель расположен вплотную к потолку)	п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее по тексту СП 3.13130.2009)	05.11.2022	
6.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 покрытие полов в помещениях второго этажа № 7, № 4, № 3 в соответствии с техническим паспортом на здание применено покрытие полов с неизвестным показателем пожарной опасности (требуемый класс КМ2)	ч. 7 ст. 134, ч. 1 ст. 89 № 123 –ФЗ п. 13 ППР № 1479	05.11.2022	
7.	На путях эвакуации ведущих к выходу № 2 из здания первого этажа в помещении 6 в соответствии с техническим паспортом на здание размещено оборудование и другие предметы (фактически пути эвакуации ведущие ко второму эвакуационному выходу из здания ведут через помещение кухни в котором размещено оборудование, стол и другие предметы на путях эвакуации)	п. 16 «ж», п. 27 «б» ППР № 1479 ч. 1, ч. 3 ст. 89 № 123 –ФЗ	05.11.2022	
8.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	п. 54 ППР №1479	05.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МАДОУ Д/С № 11 "Сказка" Андреева А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«09» декабря 2021 г.

Государственный инспектор г. Кумертау, Куюргазинского и



Федоровского районов Республики Башкортостан по пожар-
ному надзору Калинина О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов ор-
гана государственного пожарного надзора)

«09» декабря 2021 г.

Отметка
указанных действий.

размещается

в

правом

верхнем

углу

после

реализации

