

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,

учетный номер проверки: 02220061000201613909,
дата присвоения: 01.02.2022 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы**

453259, РБ, г. Салават, бул. Матросова, 30, тел.35-05-04, факс: 35-05-05

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 29/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 47» городского округа город Салават Республики Башкортостан (МБДОУ № 47 г. Салават)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Полева Сергея Александровича № 29 от 01.02.2022 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период

с «04» февраля 2022 года

по «07» февраля 2022 года

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дятловой Алиной Юрьевной объекта защиты - здания (помещений) объекта дошкольного образования (юридический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Салавата Юлаева, 53, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Салавата Юлаева, 53.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Вагапова Эльвира Фазлинуровна ,

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Общие по учреждению				
Здание детского сада 1972 года постройки. Согласно имеющимся сведениям предоставленным администрацией учреждения капитальный ремонт был проведен в пищеблоке, без изменения функционального назначения.				
1.	Подвальные помещения оборудованы тепловыми пожарными извещателями, при этом в данном помещении в случае возникновения пожара на его начальной стадии температура в месте установки извещателя при пожаре может не достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее на поздних стадиях горения, например при наличии тлеющей горючей нагрузки.	Статья 52, 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123»; п. 6.2.5, 6.2.6 СП 484.13.11.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». * Аналогичные требования содержались в ранее действовавших норм основных требования пожарной безопасности. п. 13.1.2, п. 13.1.4 таблица М СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	16.01.2023	
2.	В помещениях групповых № 3,7,8, спортзал для покрытия пола используется материал с неподтвержденным классом пожарной опасности. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Часть 7 статьи 134 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123»	16.01.2023	
3.	Взаимосвязь системы автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, инженерным оборудованием системой мониторинга «Каланча»	статья 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123».	16.01.2023	

передающий сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в пожарную часть без участия дежурного персонала или организации транслирующей данный сигнал осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. Не обеспечена защита от ложных срабатываний. Согласно норм Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.	пп. 6.4, 6.5 СП 484.13.11.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». * Аналогичные требования содержались в ранее действовавших норм основных требования пожарной безопасности. п.14.1 СП 5.131.30.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 47 г. Салават
Вагапова Эльвира Фазлинуровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«07» 02 2022 г.

Государственный инспектор
г. Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Дятлова А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, ~~заведующий~~ должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов

(подпись)

«17» 02 2022 г.

* отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий