

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Бирский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Гагарина, 111, г. Бирск, 452451, телефон/факс: (34784) 2-44-36, e-mail: Ond_birsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Бирск, РБ
(место составления акта)

01 ноября 2018 г.
(дата составления)
15 час. 10 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 279

По адресу/адресам: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Пролетарская, 140
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения выданного главным государственным инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нурымановского районов по пожарному надзору Газизовым Дамиром Габдельбаровичем от 28 сентября 2018 г. № 279
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты – здания
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общеобразовательного учреждения – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"22" октября 2018 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Бирским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): _____
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Плотников Андрей Александрович
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

28.09.2018 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Газизов Дамир Габдельбарович главный государственный инспектор городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нурымановского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Плотников А.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение)	<i>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; п.6.22 СНиП 21-01-97*, п. 4.3.1 СП 1.13130-2009</i>
2	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки воздуховодов (вентиляционные коробки) в кухне, а также вентиляционных коробов системы общеобменной вентиляции (акты не представлены)	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г N390 п. 21</i>
3	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкции (фермы) установленные в спортзале (акты не представлены)	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г N390 п. 21</i>
4	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (акт (протокол) не представлен)	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г N390 п. 21</i>
5	В качестве отделочных материалов потолков путей эвакуации (коридоров, фойе, холлов) применен материал с неизвестным показателем пожарной опасности (документы не представлены).	<i>ч. 1 ст. 53, ч. 1,2,3 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25 СНиП 21-01-97*</i>
6	Система общеобменной вентиляции не сброкирована с автоматической пожарной сигнализацией	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г N390 п. 49, РД 009-01-96 п.1.1.8</i>
7	В здании электропровода пожарной сигнализации и	<i>ч. 2 ст. 82, ст. 4, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</i>

	системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение)	безопасности», СП 6.13130.2009 п. 4.1, НПБ 104-03 п. 3.9.
8	В здании: в холле второго этажа (левая сторона), столовая, вместо дымовых пожарных извещателей оборудовано пожарными извещателями пламени	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 110-03 п. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.1.12
9	Кабинет № 3-02 не защищено системой автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 110-03 п. 4, СП 5.13130.2009 приложения А (обязательное)
10	В коридоре и холле 2-го этажа (левая сторона) допущена установка дымового извещателя пожарного на расстоянии менее 50 см. от электросветильника	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
11	Настенные речевые оповещатели, установлены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 СП 3.13130.2009 п.4.4
12	В помещении спортивного зала световые оповещатели «Выход», пожарные извещатели не защищены от возможных механических повреждений	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 104-03, СП 5.13130.2009 п. 13.3.13

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1) протокол об административном правонарушении от 01.11.2018 г. № 240;

Подписи лиц, проводивших проверку _____ Д.Г. Газизов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

" 01 " 11 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)