



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УФИМСКОГО РАЙОНА
ӨФӨ РАЙОНЫ
ПРОКУРАТУРАҒЫ

ул. Бабушкина, 21, г. Уфа, 450001
тел.: (347) 223-37-88, факс: (347) 223-37-88



338952 445303

Директору МОБУ ЦО «Спутник»
с. Чесноковка

Чугуновой М.П.

Ломосонова ул., д. 1, с. Чесноковка,
Уфимский район, РБ, 450591

02.05.2023 № Прдр-20800064-68-23/-20800064

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры Республики Башкортостан совместно со специалистом ОНДиПР по Уфимскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан проведена проверка исполнения законодательства в сфере образования, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

К компетенции образовательной организации относятся, в частности, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 9 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ обучающимся предоставляются права на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (статья 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной

и

Прокуратура Уфимского района Республики
Башкортостан

№ Прдр-20800064-68-23/-20800064

безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В ходе прокурорской проверки в МОБУ ЦО «Спутник» с. Чесноковка выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

- не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения, а также помещениях для инженерного оборудования и технического обслуживания обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров здания зафиксированы в открытом положении в нарушение п. 27 (г) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;

- огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителя в нарушение п. 407 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;

- не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;

- на пожарных шкафах для пожарных кранов отсутствует условное обозначение пожарного крана и порядковый номер шкафа в нарушение ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования, п. 5.20, п. 5.21.2 табл.2 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- двери эвакуационных выходов из помещений спортзалов и столовой непосредственно наружу не обеспечивают возможность их открывания изнутри без ключа (фактически, двери имеют замки с возможностью их запираения на ключ) в нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;

- в помещении тренерской возле спортзала проведено изменение объемно-планировочного решения (оборудована непроектная перегородка), в результате которого ограничивается доступ и уменьшается зона действия дымового пожарного извещателя в нарушение п. 16 (е), п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;

- допущено размещение мебели (кроватей) у эвакуационных выходов на лестницу 3-го типа из спален групповых ячеек «Космонавты», «Комета», «Галактика», «Звездочка» в нарушение п. 27 (б) Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020;

- на пути эвакуации по лестнице 3-го типа (ориентир. - возле выхода из столовой школы) допущено размещение предметов (мешки с пластиком) в нарушение п. 27 (б) Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020;

- в подвале допускается хранение мебели и других предметов в нарушение п. 16(б) Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479;

Вышеуказанные нарушения создают угрозу жизни и здоровья детей и иных лиц, пребывающих в образовательном учреждении, что недопустимо и требует незамедлительного мер к их устранению.

Нарушения требований законодательства стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства образовательного учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законодательством ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

И.В. Полежаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B653DB85E9B30F0C92C94EBEE73FEC3A
Владелец Полежаев Игорь Васильевич
Действителен с 10.04.2023 по 03.07.2024

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ӨФӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫҢ ХАКИМИӘТЕ

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ӨФӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ

Чесноковка ауылының
«Спутник»
Белем биреу үзәге

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӘЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕНЫ

450591, Башкортостан Республикасы, Өфө районы,
Чесноковка ауылы, Ломоносов урамы, 1 бина
e-mail: co_sputnik@mail.ru



ИНН 0245961040
КПП 024501001
ОГРН 1190280048441

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УФИМСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Центр образования
«Спутник»
с. Чесноковка

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450591, Республика Башкортостан, Уфимский район,
с. Чесноковка, улица Ломоносова, здание 1
e-mail: co_sputnik@mail.ru

от 08.08.2023 г. № 01-29/92

На № _____ от _____

Администрация МБОУ ЦО «Спутник» с. Чесноковка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на представление от 02.05.2023 г. №Прдр-20800064-68-23/-20800064 Прокуратуры Уфимского района Республики Башкортостан сообщает следующее, нарушения по пожарной безопасности устранены, а именно:

- обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения категорий по взрывоопасной и пожарной опасности;
 - самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров здания зафиксированы в закрытом положении;
 - огнетушители, установленные на объекте защиты, пронумерованы, имеют порядковые номера;
 - ведется учет наличия, периодического осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
 - на пожарных шкафах присутствует условное обозначение пожарного крана и порядковый номер шкафа;
 - двери эвакуационных выходов из помещений спортзалов и столовой закрываются без ключа, установлен «барашек»;
 - в помещении тренерской возле спортзала произведен демонтаж непроектной перегородки;
 - мебель, размещенная у эвакуационных выходов на лестницу 3-го типа из спален групп садика убрана и выходы открыты;
- в подвале устранено хранение мебели и других предметов.

Установка индукционных петель запланирована после проведения АТМО. Документы для проведения АТМО предоставлены отделу образования на согласования.

Директор



М.П. Чугунова

Акт о устранении замечаний №Прдр-20800064-68-23/-20800064 Прокуратуры
Уфимского района Республики Башкортостан от 02.05.2023г.

30.05.2023 г.

№2

Мною, директором МБОУ ЦО «Спутник» с.Чесноковка Чугуновой Мариной Павловной, в присутствии заместителей директора по УВР Шайбаковой Рузилей Айратовной, Букаревой Лилии Хамитовны и заместителя директора по АХЧ Юсуповой Гузель Анасовной составлен настоящий акт об устранении нарушений по пожарной безопасности, а именно:

- обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения категорий по взрывоопасной и пожарной опасности;
 - самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров здания зафиксированы в закрытом положении;
 - огнетушители, установленные на объекте защиты, пронумерованы, имеют порядковые номера;
 - ведется учет наличия, периодического осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
 - на пожарных шкафах присутствует условное обозначение пожарного крана и порядковый номер шкафа;
 - двери эвакуационных выходов из помещений спортзалов и столовой закрываются без ключа, установлен «барашек»;
 - в помещении тренерской возле спортзала произведен демонтаж непроектной перегородки;
 - мебель, размещенная у эвакуационных выходов на лестницу 3-го типа из спален группы садика убрана и выходы открыты;
- в подвале устранено хранение мебели и других предметов.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

Директор:

Чугунова М.П.

Заместитель директора по УВР:

Шайбакова Р.А.

Букарева Л.Х.

Заместитель директор по АХЧ:

Юсупова Г.А.

30.05.2023г.

