



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 29 - 14/6899-
рп/П

«30» ноября 2018 года

Законному представителю
Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Гимназия»
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
Юридический адрес: 453833,
Республика Башкортостан, г.Сибай,
пр.Горняков, 8
Почтовый адрес: 453833, Республика
Башкортостан, г.Сибай, пр.Горняков, 8

(дата вынесения предписания)

Волкова Ирина Борисовна, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

(должность, фамилия, имя, отчество лица / лиц, выдавшего предписание)

при проведении плановой проверки Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (далее МОБУ Гимназия), ИНН 0267007180, ОГРН 1020202037107, расположенного по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г.Сибай, пр.Горняков, 8.

(полное, сокращенное наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП, адрес (место нахождение).

В период с 13.11.2018 г. по 30.11.2018 г.

на предмет: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности, на основании распоряжения № 6899 – рп от 26 октября 2018 г, были выявлены нарушения требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.

По результатам проверки составлен Акт от 30.11.2018 № 29-14/6899-рп/А.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии Директора МОБУ Гимназия Варламовой Ирины Ивановны

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МОБУ Гимназия

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушенного нормативного документа
1. Контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией электроустановок и электрических сетей.			
1	В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство не указаны обязанности по: - ликвидации аварийных ситуаций; - контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента; - обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах; - пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования; - обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок; - организации безопасного проведения работ в электроустановках; - обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания.	п.1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», зарегистрированных в Минюсте от 22. 01.2003 № 4145, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6(далее Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).	11.02.2019
2	У лица, ответственного за электрохозяйство отсутствует перечень технической документации на рабочем месте.	п.1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	11.02.2019
3	В МОБУ Гимназия не ведется документация: - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - журнал учета электрооборудования - инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	11.02.2019
4	В организации не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети.	п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	11.02.2019

5	В организации отсутствуют графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.	п.2.12.12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	11.02.2019
6	Не обеспечено в организации проведение работ и проверок исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения – 2 раза в год.	п.2.12.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	11.02.2019
7	В организации не проводятся проверки в соответствии графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния стационарного оборудования, электропроводки аварийного и рабочего освещения.	п.2.12.17, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	11.02.2019
8	В МОБУ Гимназия не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках, приспособлений, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках, контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений.	п.п.1.3.9, 1.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п.1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н, зарегистрированных Минюстом 12.12.2013 за №30593 (далее Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) .	11.02.2019
9	В организации не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п.3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок	11.02.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 453830, г. Сибай, ул. Горького, 74, или электронной почтой i.volkova@priuralnadzor.ru.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

С предписанием ознакомлен

(Ф.И.О. законного представителя/представителя по доверенности, подпись)



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Должностное лицо/лица, Западно-Уральского управления Ростехнадзора, вынесшее предписание:

государственный инспектор
государственного энергетического надзора
по Республике Башкортостан
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



И.Б. Волкова

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен:

Директор: Варсашова Ирина Николаевна
(должность, ФИО, подпись)

(подпись)

«30» ноября 2018 г.

Предписание направлено по почте:

(адрес)