

**7 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс 8(347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rosпотребнадзор.ru http://www.02.rosпотребнадзор.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 07- 207 от 07.07.2023г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 имени
Сафина Нуруллы Давлетгареевича» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан ИНН 0276087545, ОГРН 1040204225115
(место выдачи предписания)

Мною, Ахметзяновой Г.Я. – главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене
детей и подростков управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 6 имени Сафина Нуруллы Давлетгареевича»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН 0276087545, ОГРН
1040204225115

450098, Республика Башкортостан, Уфа город, улица Комсомольская, дом 165 к.2
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»:

1. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены умывальниками для
мытья рук с подводкой горячей и холодной водой, кабинеты физики, химии и
биологии, лаборантские не обеспечены горячей водой – п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.
2. На третьем этаже в туалетах для начального звена требуется капитальный ремонт:
нарушено покрытие стен, потолков (механические повреждения), требуется замена
чаши Генуа на унитазы, п. 2.4.11., п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных
нарушений предписываю:**

3. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов обеспечить умывальниками для
мытья рук с подводкой горячей и холодной водой, кабинеты физики, химии и
биологии, лаборантские - горячей водой – п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.
4. На третьем этаже в туалетах для начального звена требуется провести капитальный
ремонт - п. 2.4.11., п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Срок(и) выполнения предписания: до 25.08.2024 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок
устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 имени Сафина Нуруллы
Давлетгареевича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН
0276087545, ОГРН 1040204225115**

✓ - 6. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением все учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (309, 312, 311, 313, 314, 215, 214, 211), кабинеты физики, химии, биологии п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящего предписания

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнения настоящего предписания: до 15.08.2023 г.

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".


За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в срок до «16» августа 2023 г.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
должность, наименование отдела

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Домашева К.В.
подпись расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:



дата

подпись

должность, Ф.И.О. (при наличии)