

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
МЧС России Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы г.Уфа 450005, ул. 8 марта 12/1  
телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому,  
Иглинскому и Нуримановскому районам РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан 453430 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 26.

Ondblag2016@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 306/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, детский сад №12  
«Рябинка» комбинированного вида г. Благовещенска РБ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому, Иглинскому и Нуримановскому районам РБ по пожарному надзору Газизова Дамира Габдельбаровича №306 от «08» ноября 2018 года, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.11.2018г. с. 14ч.00 мин. до 15ч.00 мин., общая продолжительность проверки 1 час, 29.11.2018г. с. 10ч.00 мин. до 12ч.00 мин., общая продолжительность проверки 2 часа, 12.12.2018г. с. 13ч.00 мин. до 14ч.00 мин., общая продолжительность проверки 1 час, проведена плановая/выездная проверка объекта защиты (комплекс зданий и сооружений) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения, детский сад №12, по адресу: Республика Башкортостан г. Благовещенск ул. Социалистическая, 8/3. Государственным инспектором по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому, Иглинскому и Нуримановскому районам РБ по пожарному надзору Фроловым Владиленом Григорьевичем совместно с заведующим МАДОУ, детский сад №12, Скрыбиной Марией Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                     | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                       | 5                                                              |
| 306/1/1       | Пожарный щит установленный на улице не укомплектован в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. | Правила противопожарного режима в РФ п. 482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.                                      | 20.02.2019                                                              |                                                                |
| 306/1/1       | В подвале здания допущено хранение мебели (столы).                                                                                  | Правила противопожарного режима в РФ п.23 Б. На объектах защиты запрещается: использовать чердаки,                                                                                           | 20.02.2019                                                              |                                                                |

|         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|         |                                                                                                                                        | технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.                                                                                                                                                    |            |  |
| 306/1/1 | Не предоставлены акты проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре. | Правила противопожарного режима в РФ п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. | 20.02.2019 |  |
| 306/1/1 | Объект не в полном объеме обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).                                              | Правила противопожарного режима в РФ п. 70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно <u>пунктам 468 и 474</u> настоящих Правил и <u>приложениям N 1 и 2</u> , а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.           | 20.02.2019 |  |
| 306/1/1 | В помещении подвала допущена эксплуатация электрических проводов с нарушениями изоляции.                                               | Правила противопожарного режима в РФ п. 42. Запрещается:<br>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.                                                                                                                                                                                                                    | 20.02.2019 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городам Бирск, Благовещенск  
Бирскому и Благовещенскому, Иглинскому и Нуримановскому  
Районам РБ по пожарному надзору

Фролов В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



(подпись)

« 12 » 12 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий Службы № 1  
(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » 12 2018 г.